

#28728#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8451
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 18072014
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	1,604	0	12,98	0	0	12,717	0	0	24	0	67	36,8	0,45	0,4	-
22.07.2023	1,585	0	12,875	0	0	12,614	0	0	24	0	66,9	36,9	0,45	0,4	-
23.07.2023	1,64	0	13,02	0	0	12,756	0	0	24	0	66,9	36,2	0,45	0,4	-
24.07.2023	1,577	0	12,97	0	0	12,706	0	0	24	0	67,2	37,5	0,45	0,4	-
25.07.2023	1,581	0	12,93	0	0	12,668	0	0	24	0	66,9	37,1	0,45	0,4	-
26.07.2023	1,659	0	12,91	0	0	12,647	0	0	24	0	67	35,7	0,45	0,4	-
27.07.2023	1,683	0	12,865	0	0	12,604	0	0	24	0	66,9	35	0,45	0,4	-
28.07.2023	1,556	0	13,06	0	0	12,795	0	0	24	0	67	38	0,45	0,4	-
29.07.2023	1,475	0	13,215	0	0	12,945	0	0	24	0	67,1	39,9	0,45	0,4	-
30.07.2023	1,544	0	13,365	0	0	13,091	0	0	24	0	67,2	39	0,45	0,4	-
31.07.2023	1,606	0	13,65	0	0	13,371	0	0	24	0	67,2	38,5	0,46	0,4	-
01.08.2023	1,516	0	13,23	0	0	12,964	0	0	24	0	66,7	38,7	0,47	0,41	-
02.08.2023	0,07	0	0,85	0	0	0,833	0	0	24	0	65,6	45,6	0,19	0,18	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24,7	0,04	0,04	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	22,8	0,03	0,03	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	21,5	0,03	0,03	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	21,2	0,04	0,04	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	21,3	0,04	0,04	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,3	20,5	0,04	0,04	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,2	19,6	0,04	0,04	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,5	19	0,05	0,05	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,5	18,8	0,05	0,04	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,5	18,8	0,05	0,04	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,3	19,4	0,05	0,04	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19	19,1	0,09	0,09	-
15.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	20	0,35	0,34	-
16.08.2023	1,641	0	17,035	0	0	16,692	0	0	24	0	66,7	43,2	0,46	0,41	-
17.08.2023	2,042	0	25,585	0	0	25,048	0	0	24	0	68,2	48,8	0,46	0,4	-
18.08.2023	2,142	0	27,76	0	0	27,178	0	0	24	0	68,1	49,3	0,45	0,4	-
19.08.2023	1,969	0	28,195	0	0	27,581	0	0	24	0	69,4	52,4	0,45	0,4	-
20.08.2023	2,085	0	28,77	0	0	28,129	0	0	24	0	70,5	52,8	0,45	0,4	-
Итого:	28,975	0	285,265	0	0	279,339	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,921														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	3003,545	34784,01	0	0	33926,787	0	0	9557	18
20.08.2023	3032,519	35069,275	0	0	34206,127	0	0	10301	18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2023 10:15:14