

#92854#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель: Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя: Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента: 4538
Порядковый номер: 8451
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АССII)
Заводской номер: 18072014
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	1,684	0	25,14	0	0	24,609	0	0	24	0	68,5	52,2	0,54	0,43	-
22.07.2024	1,802	0	24,835	0	0	24,312	0	0	24	0	68,4	50,7	0,54	0,43	-
23.07.2024	1,838	0	25,045	0	0	24,521	0	0	24	0	68,1	50,2	0,54	0,43	-
24.07.2024	1,842	0	24,885	0	0	24,367	0	0	24	0	68	49,9	0,54	0,43	-
25.07.2024	1,843	0	25,265	0	0	24,736	0	0	24	0	68,1	50,3	0,54	0,43	-
26.07.2024	1,696	0	25,06	0	0	24,538	0	0	24	0	68	51,5	0,54	0,43	-
27.07.2024	1,504	0	25,06	0	0	24,537	0	0	24	0	68,1	53,5	0,54	0,43	-
28.07.2024	1,606	0	24,315	0	0	23,82	0	0	24	0	67,2	51,2	0,54	0,42	-
29.07.2024	1,858	0	24,905	0	0	24,391	0	0	24	0	67,6	49,5	0,54	0,43	-
30.07.2024	1,712	0	25,215	0	0	24,695	0	0	24	0	67,6	51,1	0,54	0,43	-
31.07.2024	1,823	0	25,575	0	0	25,041	0	0	24	0	68	50,7	0,54	0,43	-
01.08.2024	1,84	0	25,4	0	0	24,87	0	0	24	0	68,1	50,5	0,54	0,43	-
02.08.2024	1,916	0	25,375	0	0	24,844	0	0	24	0	68,1	49,7	0,54	0,43	-
03.08.2024	1,678	0	25,835	0	0	25,297	0	0	24	0	68	52,2	0,54	0,43	-
04.08.2024	1,678	0	25,86	0	0	25,317	0	0	24	0	68,3	52,5	0,54	0,43	-
05.08.2024	1,943	0	25,635	0	0	25,103	0	0	24	0	67,8	49,4	0,54	0,43	-
06.08.2024	2,041	0	25,89	0	0	25,339	0	0	24	0	68,8	49,6	0,54	0,42	-
07.08.2024	0,501	0	8,38	0	0	8,205	0	0	24	0	68,1	53,5	0,24	0,19	-
08.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,1	26,3	0,01	0	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,6	24,8	0,01	0	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	23,9	0,01	0	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	22,7	0,01	0	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,9	0,01	0	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	21,2	0,01	0,01	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	21	0,01	0,01	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	21,4	0,01	0,01	-
16.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,6	0,01	0,01	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	21,9	0,02	0,01	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	21,7	0,02	0,01	-
19.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21,9	0,09	0,06	-
20.08.2024	0	0	0,015	0	0	0,015	0	0	24	0	21	21,9	0,35	0,3	-
Итого:	30,805	0	437,69	0	0	428,557	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,358														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	5570,872	63464,555	0	0	61915,37	0	0	18336	23
20.08.2024	5601,674	63902,245	0	0	62343,93	0	0	19080	23

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 14:23:43