

#145206#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребитель       | Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ                                                   |
| Адрес потребителя | Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход) |
| Номер абонента    | 4538                                                                                                       |
| Порядковый номер  | 8451                                                                                                       |
| Тип теплосчётчика | TB7 (ASCI)                                                                                                 |
| Заводской номер   | 18072014                                                                                                   |
| Номер системы     | 1                                                                                                          |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2025 | 1,868   | 0         | 22,125  | 0       | 0       | 21,663  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68     | 47,5   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 22.07.2025 | 1,912   | 0         | 22,47   | 0       | 0       | 22,003  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 47,1   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 23.07.2025 | 1,963   | 0         | 23,86   | 0       | 0       | 23,367  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 47,7   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 24.07.2025 | 1,935   | 0         | 23,73   | 0       | 0       | 23,241  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 47,7   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 25.07.2025 | 1,899   | 0         | 25,565  | 0       | 0       | 25,019  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 50,8   | 0,55    | 0,42    | -           |
| 26.07.2025 | 1,711   | 0         | 24,425  | 0       | 0       | 23,923  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 50,5   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 27.07.2025 | 1,756   | 0         | 24,575  | 0       | 0       | 24,063  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68     | 50,6   | 0,55    | 0,42    | -           |
| 28.07.2025 | 1,792   | 0         | 20,43   | 0       | 0       | 20,012  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,3   | 45,9   | 0,54    | 0,43    | -           |
| 29.07.2025 | 1,927   | 0         | 21,85   | 0       | 0       | 21,394  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,1   | 46,6   | 0,54    | 0,42    | -           |
| 30.07.2025 | 1,87    | 0         | 26,71   | 0       | 0       | 26,155  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 50,9   | 0,56    | 0,43    | -           |
| 31.07.2025 | 1,885   | 0         | 31,955  | 0       | 0       | 31,293  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 53,5   | 0,58    | 0,42    | -           |
| 01.08.2025 | 1,924   | 0         | 31,71   | 0       | 0       | 31,055  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 53     | 0,57    | 0,42    | -           |
| 02.08.2025 | 1,638   | 0         | 25,43   | 0       | 0       | 24,907  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 51,8   | 0,57    | 0,42    | -           |
| 03.08.2025 | 1,639   | 0         | 21,135  | 0       | 0       | 20,707  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 48,1   | 0,57    | 0,42    | -           |
| 04.08.2025 | 1,829   | 0         | 21,14   | 0       | 0       | 20,713  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 45,9   | 0,57    | 0,42    | -           |
| 05.08.2025 | 1,895   | 0         | 20,955  | 0       | 0       | 20,524  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 45,4   | 0,57    | 0,42    | -           |
| 06.08.2025 | 1,808   | 0         | 21,01   | 0       | 0       | 20,586  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 45,9   | 0,57    | 0,42    | -           |
| 07.08.2025 | 1,803   | 0         | 21,215  | 0       | 0       | 20,786  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 46,3   | 0,57    | 0,42    | -           |
| 08.08.2025 | 1,826   | 0         | 21,715  | 0       | 0       | 21,272  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,3   | 46,8   | 0,58    | 0,42    | -           |
| 09.08.2025 | 1,753   | 0         | 21,82   | 0       | 0       | 21,371  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 48,1   | 0,58    | 0,42    | -           |
| 10.08.2025 | 1,609   | 0         | 21,69   | 0       | 0       | 21,249  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,1   | 49,1   | 0,58    | 0,42    | -           |
| 11.08.2025 | 1,841   | 0         | 21,62   | 0       | 0       | 21,179  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,2   | 46,5   | 0,58    | 0,42    | -           |
| 12.08.2025 | 1,728   | 0         | 17,43   | 0       | 0       | 17,077  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 42,8   | 0,56    | 0,43    | -           |
| 13.08.2025 | 0,339   | 0         | 3,815   | 0       | 0       | 3,74    | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,1   | 44,5   | 0,3     | 0,23    | -           |
| 14.08.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 25,9   | 26,1   | 0,23    | 0,18    | -           |
| 15.08.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 24,4   | 24,3   | 0,47    | 0,39    | -           |
| 16.08.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 23,3   | 23,4   | 0,47    | 0,39    | -           |
| 17.08.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 21,6   | 21,8   | 0,47    | 0,39    | -           |
| 18.08.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,6   | 20,9   | 0,47    | 0,39    | -           |
| 19.08.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,7   | 20,8   | 0,46    | 0,38    | -           |
| 20.08.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,5   | 20,6   | 0,45    | 0,37    | -           |
| Итого:     | 42,15   | 0         | 538,38  | 0       | 0       | 527,299 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 10,067  |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.07.2025 | 7995,753 | 91639,99 | 0      | 0      | 89426,266 | 0     | 0     | 27096   | 23     |
| 20.08.2025 | 8037,903 | 92178,37 | 0      | 0      | 89953,565 | 0     | 0     | 27840   | 23     |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2025 15:58:01