

#12321#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8451
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 18072014
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,3	28,4	0,01	0,03	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,2	26,4	0,01	0,03	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,2	25,5	0,02	0,04	-
24.08.2022	0	0	0,015	0	0	0,015	0	0	24	0	23,1	24,8	0,07	0,09	-
25.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,9	22,7	0,16	0,18	-
26.08.2022	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	23,3	23,2	0,12	0,14	-
27.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,4	22,6	0,22	0,23	-
28.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	22,4	0,29	0,3	-
29.08.2022	0,057	0	3,24	0	0	3,23	0	0	24	0	28,2	24	0,29	0,3	-
30.08.2022	1,991	0	20,09	0	0	19,704	0	0	24	0	64,9	40,8	0,45	0,4	-
31.08.2022	2,174	0	21,26	0	0	20,808	0	0	24	0	68,7	43,7	0,46	0,41	-
01.09.2022	2,005	0	20,315	0	0	19,922	0	0	24	0	65,2	41,2	0,46	0,41	-
02.09.2022	2,139	0	20,955	0	0	20,537	0	0	24	0	66,4	41,5	0,46	0,41	-
03.09.2022	1,876	0	21,135	0	0	20,719	0	0	24	0	65,8	44,2	0,46	0,41	-
04.09.2022	1,918	0	20,915	0	0	20,5	0	0	24	0	66,1	43,8	0,46	0,41	-
05.09.2022	2,133	0	20,255	0	0	19,856	0	0	24	0	65,8	40,2	0,46	0,41	-
06.09.2022	2,157	0	19,815	0	0	19,423	0	0	24	0	66	39,4	0,45	0,41	-
07.09.2022	2,158	0	20,115	0	0	19,72	0	0	24	0	65,7	39,5	0,45	0,41	-
08.09.2022	2,219	0	20,055	0	0	19,665	0	0	24	0	65,4	38,5	0,45	0,41	-
09.09.2022	2,145	0	19,04	0	0	18,671	0	0	24	0	65,2	37,8	0,45	0,41	-
10.09.2022	2,568	0	19,36	0	0	18,984	0	0	24	0	65,3	33	0,45	0,41	-
11.09.2022	2,018	0	19,605	0	0	19,216	0	0	24	0	66	41	0,45	0,41	-
12.09.2022	0,708	0	8,845	0	0	8,69	0	0	24	0	61,5	42,5	0,35	0,34	-
13.09.2022	3,431	0	30,215	0	0	29,626	0	0	24	0	65,5	37,8	0,45	0,41	-
14.09.2022	2,356	0	19,83	0	0	19,437	0	0	24	0	66,1	37,2	0,45	0,41	-
15.09.2022	0,642	0	8,055	0	0	7,909	0	0	24	0	62,8	43,4	0,39	0,38	-
16.09.2022	4,231	0	38,01	0	0	37,254	0	0	24	0	66	38,9	0,46	0,42	-
17.09.2022	5,553	0	52,535	0	0	51,484	0	0	24	0	66,4	40,7	0,46	0,42	-
18.09.2022	8,634	0	86,845	0	0	85,067	0	0	24	0	67,2	43	0,45	0,42	-
19.09.2022	4,146	0	40,275	0	0	39,469	0	0	24	0	66,4	41,3	0,45	0,42	-
20.09.2022	2,135	0	17,165	0	0	16,831	0	0	24	0	65,4	35,1	0,45	0,42	-
Итого:	59,394	0	567,95	0	0	556,742	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,186														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2022	126,124	1240,66	0	0	1215,704	0	0	1544	15
20.09.2022	185,52	1808,61	0	0	1772,445	0	0	2288	15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2022 9:14:32