

#35022#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8451
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 18072014
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	2,139	0	28,28	0	0	27,66	0	0	24	0	69,8	51,4	0,45	0,4	-
22.08.2023	2,207	0	28,11	0	0	27,499	0	0	24	0	69,5	50,3	0,45	0,4	-
23.08.2023	2,348	0	30,01	0	0	29,358	0	0	24	0	69,4	50,3	0,46	0,4	-
24.08.2023	2,175	0	27,87	0	0	27,286	0	0	24	0	68,1	49,1	0,45	0,4	-
25.08.2023	2,018	0	27,015	0	0	26,455	0	0	24	0	67,7	49,5	0,45	0,4	-
26.08.2023	1,714	0	26	0	0	25,454	0	0	24	0	68,2	52,2	0,45	0,4	-
27.08.2023	1,883	0	27,825	0	0	27,232	0	0	22	2	68,7	52,2	0,45	0,4	-
28.08.2023	2,182	0	27,395	0	0	26,817	0	0	24	0	68,4	48,9	0,45	0,4	-
29.08.2023	1,909	0	27,255	0	0	26,689	0	0	24	0	67,7	50,7	0,45	0,4	-
30.08.2023	1,881	0	27,105	0	0	26,55	0	0	24	0	67,2	50,3	0,45	0,4	-
31.08.2023	2,062	0	26,57	0	0	26,029	0	0	24	0	67	48,1	0,45	0,4	-
01.09.2023	1,995	0	26,765	0	0	26,207	0	0	24	0	67,8	49,6	0,46	0,4	-
02.09.2023	1,777	0	27,47	0	0	26,902	0	0	24	0	67,6	51,9	0,46	0,4	-
03.09.2023	1,844	0	27,7	0	0	27,124	0	0	24	0	67,8	51,6	0,46	0,4	-
04.09.2023	2,102	0	27,675	0	0	27,099	0	0	24	0	67,9	49,4	0,46	0,4	-
05.09.2023	2,204	0	27,855	0	0	27,273	0	0	24	0	68	48,7	0,46	0,4	-
06.09.2023	2,089	0	28,325	0	0	27,731	0	0	24	0	68,1	50,2	0,46	0,4	-
07.09.2023	2,178	0	27,035	0	0	26,469	0	0	24	0	68,1	48,5	0,46	0,4	-
08.09.2023	2,054	0	26,335	0	0	25,786	0	0	24	0	68	48,9	0,46	0,4	-
09.09.2023	2,032	0	26,965	0	0	26,401	0	0	24	0	68,1	49,8	0,46	0,4	-
10.09.2023	1,95	0	26,495	0	0	25,942	0	0	24	0	67,9	50	0,46	0,4	-
11.09.2023	2,068	0	26,77	0	0	26,209	0	0	24	0	68,1	49,3	0,46	0,4	-
12.09.2023	2,117	0	25,975	0	0	25,443	0	0	24	0	67,3	47,4	0,46	0,4	-
13.09.2023	2,174	0	27,645	0	0	27,062	0	0	24	0	68,3	49,2	0,46	0,4	-
14.09.2023	2,206	0	26,53	0	0	25,975	0	0	24	0	68	47,7	0,45	0,4	-
15.09.2023	2,166	0	25,965	0	0	25,425	0	0	24	0	67,8	47,5	0,45	0,4	-
16.09.2023	1,982	0	26,245	0	0	25,699	0	0	24	0	67,9	49,5	0,46	0,4	-
17.09.2023	1,987	0	26,095	0	0	25,55	0	0	24	0	68	49,4	0,45	0,4	-
18.09.2023	2,126	0	26,185	0	0	25,636	0	0	24	0	68,1	48,3	0,45	0,4	-
19.09.2023	2,12	0	26,665	0	0	26,107	0	0	24	0	68	48,6	0,45	0,4	-
20.09.2023	2,281	0	26,575	0	0	26,022	0	0	24	0	67,8	46,9	0,46	0,4	-
Итого:	63,97	0	840,705	0	0	823,091	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,279														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	3032,519	35069,275	0	0	34206,127	0	0	10301	18
20.09.2023	3096,489	35909,98	0	0	35029,22	0	0	11043	20

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 7:32:28