

#148640#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель	Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя	Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента	4538
Порядковый номер	8451
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АССII)
Заводской номер	18072014
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,5	20,5	0,46	0,38	-
22.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,7	19,8	0,47	0,38	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,1	19,2	0,46	0,38	-
24.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,9	18,2	0,46	0,38	-
25.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,7	17,9	0,46	0,38	-
26.08.2025	0,093	0	2,595	0	0	2,585	0	0	24	0	30,5	21,9	0,49	0,4	-
27.08.2025	1,344	0	11,57	0	0	11,379	0	0	24	0	59,3	31,1	0,55	0,43	-
28.08.2025	1,91	0	18,895	0	0	18,504	0	0	24	0	67,8	43,2	0,56	0,43	-
29.08.2025	1,96	0	21,845	0	0	21,383	0	0	24	0	68,6	46,7	0,56	0,43	-
30.08.2025	1,694	0	21,035	0	0	20,601	0	0	24	0	67,7	48,1	0,56	0,43	-
31.08.2025	1,729	0	20,76	0	0	20,33	0	0	24	0	67,8	47,5	0,56	0,43	-
01.09.2025	1,953	0	20	0	0	19,585	0	0	24	0	67,9	44,1	0,56	0,43	-
02.09.2025	1,964	0	20	0	0	19,582	0	0	24	0	68	44	0,56	0,43	-
03.09.2025	1,9	0	19,675	0	0	19,272	0	0	24	0	67,4	43,9	0,56	0,43	-
04.09.2025	1,812	0	18,08	0	0	17,708	0	0	24	0	67,4	43	0,55	0,43	-
05.09.2025	1,841	0	18,62	0	0	18,23	0	0	24	0	68,2	44,1	0,56	0,44	-
06.09.2025	1,513	0	17,025	0	0	16,669	0	0	24	0	68,1	46,5	0,56	0,42	-
07.09.2025	1,704	0	18,48	0	0	18,097	0	0	22	2	67,8	45,4	0,56	0,44	-
08.09.2025	1,742	0	21,025	0	0	20,582	0	0	24	0	68,3	48,1	0,57	0,43	-
09.09.2025	1,827	0	18,23	0	0	17,848	0	0	24	0	68,1	43,7	0,56	0,44	-
10.09.2025	1,855	0	18,08	0	0	17,701	0	0	24	0	68,2	43,2	0,56	0,44	-
11.09.2025	1,786	0	18,05	0	0	17,679	0	0	24	0	67,5	43,4	0,56	0,44	-
12.09.2025	1,817	0	18,075	0	0	17,699	0	0	24	0	67,9	43,4	0,56	0,44	-
13.09.2025	1,726	0	18,705	0	0	18,317	0	0	24	0	67,8	45,4	0,56	0,44	-
14.09.2025	1,71	0	18,63	0	0	18,248	0	0	24	0	67,4	45,1	0,56	0,44	-
15.09.2025	1,806	0	16,845	0	0	16,5	0	0	24	0	67,3	41,2	0,56	0,44	-
16.09.2025	1,751	0	13,495	0	0	13,218	0	0	24	0	67,4	35,8	0,56	0,45	-
17.09.2025	1,822	0	14,18	0	0	13,89	0	0	24	0	67,4	36,1	0,56	0,45	-
18.09.2025	2,105	0	20,19	0	0	19,765	0	0	24	0	68,4	43	0,57	0,44	-
19.09.2025	2,052	0	22,065	0	0	21,596	0	0	24	0	68,8	46,1	0,57	0,44	-
20.09.2025	1,987	0	24,005	0	0	23,492	0	0	24	0	69	48,8	0,58	0,44	-
Итого:	45,403	0	470,155	0	0	460,46	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,844														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	8037,903	92178,37	0	0	89953,565	0	0	27840	23
20.09.2025	8083,306	92648,525	0	0	90414,024	0	0	28582	25

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2025 16:14:38