

#12344#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель: Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя: Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента: 4538
Порядковый номер: 8451
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АССII)
Заводской номер: 18072014
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2022	4,369	0	34,895	0	0	34,191	0	0	24	0	66,8	36,3	0,45	0,42	-
22.09.2022	4,607	0	36,975	0	0	36,237	0	0	24	0	66,4	36	0,45	0,42	-
23.09.2022	4,136	0	35,645	0	0	34,928	0	0	24	0	66,5	38,2	0,45	0,42	-
24.09.2022	6,909	0	58,48	0	0	57,299	0	0	24	0	66,7	37,9	0,45	0,42	-
25.09.2022	5,109	0	45,59	0	0	44,667	0	0	24	0	66,9	39,6	0,45	0,42	-
26.09.2022	4,016	0	30,445	0	0	29,832	0	0	24	0	66,7	34,6	0,44	0,42	-
27.09.2022	4,694	0	36,335	0	0	35,6	0	0	24	0	66,7	35,2	0,44	0,42	-
28.09.2022	5,721	0	46,055	0	0	45,142	0	0	24	0	66,1	35,8	0,43	0,42	-
29.09.2022	8,122	0	82,89	0	0	81,218	0	0	24	0	66,1	42,3	0,33	0,29	-
30.09.2022	10,774	0	119,945	0	0	117,28	0	0	24	0	70,1	48,2	0,25	0,17	-
01.10.2022	10,554	0	127,69	0	0	124,705	0	0	24	0	72,1	52	0,26	0,17	-
02.10.2022	9,125	0	122,76	0	0	120,066	0	0	24	0	69,7	51,6	0,25	0,17	-
03.10.2022	10,095	0	138,415	0	0	135,463	0	0	24	0	68,7	50,9	0,28	0,17	-
04.10.2022	8,791	0	133,615	0	0	130,722	0	0	24	0	69,2	53,2	0,36	0,18	-
05.10.2022	8,542	0	133,625	0	0	130,637	0	0	24	0	70,6	55	0,37	0,18	-
06.10.2022	5,65	0	86,78	0	0	84,934	0	0	24	0	68,6	52,7	0,36	0,19	-
07.10.2022	7,033	0	92,195	0	0	90,173	0	0	24	0	69,7	51,2	0,36	0,19	-
08.10.2022	5,045	0	75,16	0	0	73,506	0	0	24	0	69,9	53,6	0,37	0,19	-
09.10.2022	7,791	0	109,54	0	0	107,138	0	0	24	0	69,8	52,5	0,36	0,19	-
10.10.2022	11,429	0	161,15	0	0	157,58	0	0	24	0	70	52,8	0,37	0,19	-
11.10.2022	9,343	0	138,32	0	0	135,267	0	0	24	0	70	53,6	0,41	0,2	-
12.10.2022	9,369	0	132,585	0	0	129,639	0	0	24	0	70,2	53	0,42	0,2	-
13.10.2022	9,23	0	129,345	0	0	126,464	0	0	24	0	70,4	53	0,42	0,2	-
14.10.2022	5,331	0	82,14	0	0	80,363	0	0	24	0	69,3	53,5	0,42	0,2	-
15.10.2022	7,955	0	114,27	0	0	111,723	0	0	24	0	70,3	53,3	0,42	0,19	-
16.10.2022	8,56	0	127,03	0	0	124,254	0	0	24	0	69,7	53,3	0,42	0,2	-
17.10.2022	5,504	0	84,22	0	0	82,383	0	0	24	0	69,7	53,8	0,42	0,19	-
18.10.2022	4,788	0	64,605	0	0	63,203	0	0	24	0	69,4	51,4	0,42	0,19	-
19.10.2022	6,662	0	86,695	0	0	84,819	0	0	24	0	69,3	50,6	0,41	0,2	-
20.10.2022	9,231	0	120	0	0	117,357	0	0	24	0	69,9	51,1	0,39	0,19	-
Итого:	218,485	0	2787,395	0	0	2726,79	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,184														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2022	185,52	1808,61	0	0	1772,445	0	0	2288	15
20.10.2022	404,005	4596,005	0	0	4499,237	0	0	3008	15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2022 7:34:05