

#99108#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8451
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 18072014
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2024	1,703	0	21,53	0	0	21,074	0	0	24	0	68,6	49,4	0,51	0,43	-
22.09.2024	1,641	0	21,185	0	0	20,737	0	0	24	0	68,6	49,7	0,51	0,43	-
23.09.2024	1,893	0	20,88	0	0	20,433	0	0	24	0	69	46,8	0,51	0,42	-
24.09.2024	1,813	0	20,73	0	0	20,293	0	0	24	0	68,4	47,1	0,51	0,43	-
25.09.2024	1,814	0	21,14	0	0	20,691	0	0	24	0	68,6	47,7	0,51	0,43	-
26.09.2024	1,829	0	21,045	0	0	20,599	0	0	24	0	68,6	47,4	0,51	0,43	-
27.09.2024	1,902	0	21,17	0	0	20,72	0	0	24	0	68,7	46,8	0,51	0,43	-
28.09.2024	1,666	0	20,86	0	0	20,423	0	0	24	0	68,1	48,7	0,51	0,43	-
29.09.2024	1,695	0	20,68	0	0	20,245	0	0	24	0	68,3	48,3	0,51	0,43	-
30.09.2024	1,939	0	20,9	0	0	20,46	0	0	24	0	68,3	45,7	0,51	0,43	-
01.10.2024	1,873	0	21,155	0	0	20,722	0	0	24	0	67	45,4	0,38	0,31	-
02.10.2024	5,045	0	49,13	0	0	48,054	0	0	24	0	69,7	44,6	0,28	0,21	-
03.10.2024	7,23	0	72,675	0	0	71,089	0	0	24	0	69,6	45,3	0,29	0,21	-
04.10.2024	6,491	0	69,475	0	0	67,953	0	0	24	0	69,6	46,9	0,31	0,23	-
05.10.2024	6,898	0	73,175	0	0	71,58	0	0	24	0	69,4	46,4	0,3	0,22	-
06.10.2024	6,782	0	73,23	0	0	71,608	0	0	24	0	70,2	47,6	0,3	0,22	-
07.10.2024	6,112	0	68,24	0	0	66,74	0	0	24	0	69,9	48,1	0,33	0,24	-
08.10.2024	7,365	0	89,86	0	0	87,883	0	0	24	0	69,9	50	0,41	0,28	-
09.10.2024	7,774	0	91,32	0	0	89,321	0	0	24	0	69,8	49,1	0,43	0,3	-
10.10.2024	7,381	0	81,025	0	0	79,214	0	0	24	0	70,6	48,3	0,43	0,3	-
11.10.2024	7,085	0	75,755	0	0	74,071	0	0	24	0	70,3	47,5	0,42	0,3	-
12.10.2024	8,972	0	94,52	0	0	92,435	0	0	24	0	70,1	46,9	0,42	0,31	-
13.10.2024	9,016	0	94,425	0	0	92,325	0	0	24	0	70,4	47,1	0,42	0,3	-
14.10.2024	7,822	0	79,28	0	0	77,492	0	0	24	0	70,9	46,8	0,42	0,3	-
15.10.2024	7,981	0	82,585	0	0	80,751	0	0	24	0	70,3	46,7	0,42	0,31	-
16.10.2024	7,447	0	76,05	0	0	74,395	0	0	24	0	69,5	45,6	0,42	0,3	-
17.10.2024	8,084	0	80,38	0	0	78,6	0	0	24	0	70,2	45,7	0,43	0,31	-
18.10.2024	7,616	0	78,345	0	0	76,625	0	0	24	0	69,8	46,1	0,42	0,31	-
19.10.2024	6,458	0	68,97	0	0	67,428	0	0	24	0	70,6	47,8	0,43	0,31	-
20.10.2024	9,356	0	96,355	0	0	94,211	0	0	24	0	70,3	46,6	0,42	0,31	-
Итого:	160,683	0	1726,07	0	0	1688,172	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,378														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2024	5652,598	64478,57	0	0	62908,009	0	0	19824	23
20.10.2024	5813,283	66204,64	0	0	64596,179	0	0	20544	23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 7:32:54