

#97280#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/09/24г.-20/10/24г.

Абонент:Дмитрия Донского 23 Корпус 2

Адрес: Дет. обл. больница

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

Серийный номер 18072014, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x89A9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.24 23	68.64	49.36	19.28	0.51	0.43	21.530	21.074	1.703	0.000 <	24	0	
22.09.24 23	68.56	49.68	18.88	0.51	0.43	21.185	20.737	1.641	0.000 <	24	0	
23.09.24 23	68.96	46.84	22.11	0.51	0.42	20.880	20.433	1.893	0.000 <	24	0	
24.09.24 23	68.44	47.12	21.32	0.51	0.43	20.730	20.293	1.813	0.000 <	24	0	
25.09.24 23	68.63	47.70	20.92	0.51	0.43	21.140	20.691	1.814	0.000 <	24	0	
26.09.24 23	68.63	47.44	21.19	0.51	0.43	21.045	20.599	1.829	0.000 <	24	0	
27.09.24 23	68.74	46.82	21.91	0.51	0.43	21.170	20.720	1.902	0.000 <	24	0	
28.09.24 23	68.12	48.66	19.46	0.51	0.43	20.860	20.423	1.666	0.000 <	24	0	
29.09.24 23	68.31	48.33	19.98	0.51	0.43	20.680	20.245	1.695	0.000 <	24	0	
30.09.24 23	68.31	45.69	22.62	0.51	0.43	20.900	20.460	1.939	0.000 <	24	0	
01.10.24 23	67.02	45.45	21.57	0.38	0.31	21.155 <	20.722 <	1.873	0.000 <	24	0	*
02.10.24 23	69.69	44.64	25.06	0.28	0.21	49.130	48.054	5.045	0.000 <	24	0	
03.10.24 23	69.55	45.28	24.27	0.29	0.21	72.675	71.089	7.230	0.000 <	24	0	
04.10.24 23	69.65	46.85	22.79	0.31	0.23	69.475	67.953	6.491	0.000 <	24	0	
05.10.24 23	69.40	46.40	23.00	0.30	0.22	73.175	71.580	6.898	0.000 <	24	0	
06.10.24 23	70.15	47.56	22.60	0.30	0.22	73.230	71.608	6.782	0.000 <	24	0	
07.10.24 23	69.92	48.08	21.85	0.33	0.24	68.240	66.740	6.112	0.000 <	24	0	
08.10.24 23	69.95	49.96	19.99	0.41	0.28	89.860	87.883	7.365	0.000 <	24	0	
09.10.24 23	69.83	49.07	20.76	0.43	0.30	91.320	89.321	7.774	0.000 <	24	0	
10.10.24 23	70.55	48.33	22.22	0.43	0.30	81.025	79.214	7.381	0.000 <	24	0	
11.10.24 23	70.31	47.49	22.82	0.42	0.30	75.755	74.071	7.085	0.000 <	24	0	
12.10.24 23	70.08	46.93	23.16	0.42	0.31	94.520	92.435	8.972	0.000 <	24	0	
13.10.24 23	70.40	47.10	23.30	0.42	0.30	94.425	92.325	9.016	0.000 <	24	0	
14.10.24 23	70.90	46.82	24.08	0.42	0.30	79.280	77.492	7.822	0.000 <	24	0	
15.10.24 23	70.33	46.75	23.58	0.42	0.31	82.585	80.751	7.981	0.000 <	24	0	
16.10.24 23	69.49	45.61	23.88	0.42	0.30	76.050	74.395	7.447	0.000 <	24	0	
17.10.24 23	70.25	45.71	24.54	0.43	0.31	80.380	78.600	8.084	0.000 <	24	0	
18.10.24 23	69.82	46.11	23.71	0.42	0.31	78.345	76.625	7.616	0.000 <	24	0	
19.10.24 23	70.60	47.76	22.85	0.43	0.31	68.970	67.428	6.458	0.000 <	24	0	
20.10.24 23	70.30	46.60	23.69	0.42	0.31	96.355	94.211	9.356	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	69.85	47.15	22.71	0.43	0.33	1726.070	1688.170	160.685	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.09.24 23	64478.570	62908.009	5652.598	0.000	19824	23
20.10.24 23	66204.640	64596.179	5813.283	0.000	20544	23
Итого	1726.070	1688.170	160.685	0.000	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

*проверено с счетом*



Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

