

#12346#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2022 по 21.12.2022

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8451
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 18072014
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2022 | 15,697 | 0 | 162,655 | 0 | 0 | 157,965 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,4 | 57,7 | 0,39 | 0,22 | - |
| 22.11.2022 | 16,322 | 0 | 158,425 | 0 | 0 | 154,072 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,2 | 53,9 | 0,38 | 0,22 | - |
| 23.11.2022 | 15,831 | 0 | 157,715 | 0 | 0 | 153,227 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,7 | 56,1 | 0,38 | 0,22 | - |
| 24.11.2022 | 16,103 | 0 | 160,365 | 0 | 0 | 155,667 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,1 | 57,5 | 0,39 | 0,22 | - |
| 25.11.2022 | 15,914 | 0 | 163,85 | 0 | 0 | 159,114 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,6 | 57,7 | 0,4 | 0,21 | - |
| 26.11.2022 | 15,496 | 0 | 172,38 | 0 | 0 | 167,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,9 | 58,8 | 0,41 | 0,21 | - |
| 27.11.2022 | 14,529 | 0 | 172,365 | 0 | 0 | 167,767 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,9 | 57,3 | 0,41 | 0,21 | - |
| 28.11.2022 | 14,603 | 0 | 161,71 | 0 | 0 | 157,458 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,2 | 55,1 | 0,39 | 0,21 | - |
| 29.11.2022 | 14,637 | 0 | 158,565 | 0 | 0 | 154,405 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,1 | 54,5 | 0,39 | 0,21 | - |
| 30.11.2022 | 14,945 | 0 | 162,185 | 0 | 0 | 157,848 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | 55,4 | 0,39 | 0,21 | - |
| 01.12.2022 | 15,395 | 0 | 164,2 | 0 | 0 | 159,704 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79 | 56 | 0,39 | 0,21 | - |
| 02.12.2022 | 15,598 | 0 | 162,45 | 0 | 0 | 157,872 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,3 | 56,8 | 0,39 | 0,21 | - |
| 03.12.2022 | 15,442 | 0 | 160,19 | 0 | 0 | 155,556 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,4 | 57,8 | 0,38 | 0,21 | - |
| 04.12.2022 | 15,423 | 0 | 168,43 | 0 | 0 | 163,674 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,5 | 58 | 0,4 | 0,2 | - |
| 05.12.2022 | 15,394 | 0 | 164,37 | 0 | 0 | 159,845 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,3 | 56,4 | 0,4 | 0,22 | - |
| 06.12.2022 | 15,493 | 0 | 172,3 | 0 | 0 | 167,659 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,4 | 56,4 | 0,43 | 0,22 | - |
| 07.12.2022 | 15,466 | 0 | 171,845 | 0 | 0 | 167,246 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,1 | 56 | 0,43 | 0,22 | - |
| 08.12.2022 | 15,232 | 0 | 167,835 | 0 | 0 | 163,301 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,5 | 56,2 | 0,42 | 0,23 | - |
| 09.12.2022 | 16,15 | 0 | 169,4 | 0 | 0 | 164,547 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,1 | 57,8 | 0,42 | 0,22 | - |
| 10.12.2022 | 16,578 | 0 | 177,34 | 0 | 0 | 172,059 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,9 | 59,9 | 0,44 | 0,22 | - |
| 11.12.2022 | 16,299 | 0 | 167,345 | 0 | 0 | 162,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,7 | 58,8 | 0,41 | 0,21 | - |
| 12.12.2022 | 16,031 | 0 | 166,93 | 0 | 0 | 162,128 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,3 | 57,7 | 0,41 | 0,21 | - |
| 13.12.2022 | 15,807 | 0 | 170,33 | 0 | 0 | 165,513 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,5 | 57,8 | 0,42 | 0,22 | - |
| 14.12.2022 | 16,56 | 0 | 160,035 | 0 | 0 | 155,229 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,3 | 57,8 | 0,41 | 0,23 | - |
| 15.12.2022 | 17,884 | 0 | 161,505 | 0 | 0 | 156,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87,2 | 59,9 | 0,4 | 0,23 | - |
| 16.12.2022 | 18,031 | 0 | 172,045 | 0 | 0 | 166,513 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,6 | 60,8 | 0,42 | 0,23 | - |
| 17.12.2022 | 17,626 | 0 | 172,685 | 0 | 0 | 167,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,8 | 61,7 | 0,42 | 0,22 | - |
| 18.12.2022 | 17,152 | 0 | 167,355 | 0 | 0 | 162,102 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,4 | 60,2 | 0,41 | 0,23 | - |
| 19.12.2022 | 17,512 | 0 | 164,755 | 0 | 0 | 159,605 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,2 | 59,1 | 0,41 | 0,23 | - |
| 20.12.2022 | 15,882 | 0 | 177,675 | 0 | 0 | 172,793 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,2 | 57,3 | 0,43 | 0,22 | - |
| 21.12.2022 | 14,735 | 0 | 179,9 | 0 | 0 | 175,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,7 | 55,7 | 0,43 | 0,22 | - |
| Итого: | 493,767 | 0 | 5169,135 | 0 | 0 | 5021,409 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 117,934 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2022 | 695,293 | 8447,235 | 0 | 0 | 8262,123 | 0 | 0 | 3752 | 15 |
| 21.12.2022 | 1189,059 | 13616,37 | 0 | 0 | 13283,532 | 0 | 0 | 4496 | 15 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2022 7:39:46