

#64004#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8451
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 18072014
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2023 | 13,226 | 0 | 118,78 | 0 | 0 | 115,456 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,1 | 52,8 | 0,48 | 0,23 | 1 |
| 22.11.2023 | 13,31 | 0 | 120,855 | 0 | 0 | 117,479 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,9 | 52,9 | 0,49 | 0,22 | -1,1 |
| 23.11.2023 | 14,226 | 0 | 120,325 | 0 | 0 | 117,301 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 46,5 | 0,49 | 0,23 | -2,3 |
| 24.11.2023 | 12,037 | 0 | 123,22 | 0 | 0 | 120,141 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 51,2 | 0,5 | 0,22 | 3,3 |
| 25.11.2023 | 12,471 | 0 | 127,355 | 0 | 0 | 123,942 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,2 | 54,3 | 0,51 | 0,21 | 3,5 |
| 26.11.2023 | 13,195 | 0 | 126,005 | 0 | 0 | 122,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,4 | 54,7 | 0,5 | 0,21 | -0,2 |
| 27.11.2023 | 13,924 | 0 | 118,915 | 0 | 0 | 115,387 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,8 | 54 | 0,49 | 0,22 | -2,4 |
| 28.11.2023 | 13,151 | 0 | 112,37 | 0 | 0 | 108,949 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84 | 55,3 | 0,46 | 0,22 | -7,5 |
| 29.11.2023 | 13,684 | 0 | 112,235 | 0 | 0 | 108,811 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,1 | 54,1 | 0,48 | 0,23 | -7,3 |
| 30.11.2023 | 13,586 | 0 | 115,01 | 0 | 0 | 111,577 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,2 | 54,2 | 0,49 | 0,23 | -6,5 |
| 01.12.2023 | 13,119 | 0 | 117,52 | 0 | 0 | 114,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,9 | 53,6 | 0,5 | 0,22 | -5,4 |
| 02.12.2023 | 12,899 | 0 | 123,275 | 0 | 0 | 119,849 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,8 | 54,2 | 0,52 | 0,21 | - |
| 03.12.2023 | 12,517 | 0 | 121 | 0 | 0 | 117,657 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,5 | 54,1 | 0,51 | 0,21 | - |
| 04.12.2023 | 12,756 | 0 | 113,375 | 0 | 0 | 110,267 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,1 | 51,6 | 0,49 | 0,22 | - |
| 05.12.2023 | 13,204 | 0 | 112,88 | 0 | 0 | 109,626 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,4 | 52,7 | 0,49 | 0,23 | - |
| 06.12.2023 | 14,653 | 0 | 127,435 | 0 | 0 | 123,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,1 | 55,8 | 0,48 | 0,23 | - |
| 07.12.2023 | 14,255 | 0 | 135,21 | 0 | 0 | 131,265 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82 | 56,2 | 0,49 | 0,23 | - |
| 08.12.2023 | 14,454 | 0 | 123,05 | 0 | 0 | 119,299 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,1 | 55,3 | 0,49 | 0,23 | - |
| 09.12.2023 | 14,417 | 0 | 128,285 | 0 | 0 | 124,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,5 | 55,9 | 0,5 | 0,22 | - |
| 10.12.2023 | 13,741 | 0 | 130,59 | 0 | 0 | 126,901 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,6 | 54,8 | 0,5 | 0,21 | - |
| 11.12.2023 | 13,167 | 0 | 127,265 | 0 | 0 | 123,871 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,9 | 52,6 | 0,49 | 0,22 | - |
| 12.12.2023 | 12,743 | 0 | 127,43 | 0 | 0 | 124,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 51,6 | 0,5 | 0,22 | - |
| 13.12.2023 | 13,001 | 0 | 126,77 | 0 | 0 | 123,499 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 51,5 | 0,5 | 0,22 | - |
| 14.12.2023 | 13,379 | 0 | 126,77 | 0 | 0 | 123,281 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,3 | 53,5 | 0,5 | 0,22 | - |
| 15.12.2023 | 12,736 | 0 | 127,01 | 0 | 0 | 123,686 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 52,5 | 0,5 | 0,22 | - |
| 16.12.2023 | 11,299 | 0 | 123,675 | 0 | 0 | 120,819 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 49,6 | 0,49 | 0,22 | - |
| 17.12.2023 | 11,009 | 0 | 125,12 | 0 | 0 | 122,349 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 48,9 | 0,49 | 0,22 | - |
| 18.12.2023 | 9,414 | 0 | 104,575 | 0 | 0 | 102,296 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 47,7 | 0,49 | 0,22 | - |
| 19.12.2023 | 9,529 | 0 | 105,74 | 0 | 0 | 103,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 48,5 | 0,5 | 0,22 | - |
| 20.12.2023 | 10,107 | 0 | 108,045 | 0 | 0 | 105,601 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 48,3 | 0,49 | 0,22 | - |
| Итого: | 385,209 | 0 | 3630,09 | 0 | 0 | 3531,48 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 92,006 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2023 | 3577,435 | 42007,515 | 0 | 0 | 40989,796 | 0 | 0 | 12504 | 23 |
| 20.12.2023 | 3962,646 | 45637,605 | 0 | 0 | 44521,274 | 0 | 0 | 13224 | 23 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2023 7:37:24