

#12309#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/ГВС Лит. А, Б, В, В1 + вентиляция Лит. В, В1)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8417
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 18071804
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|-----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2022 | 31,144 | 0 | 491,75 | 0 | 0 | 479,958 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 58 | 0,47 | 0,24 | 2,8 |
| 22.02.2022 | 32,199 | 0 | 473,915 | 0 | 0 | 461,825 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 59,4 | 0,46 | 0,25 | 5,8 |
| 23.02.2022 | 25,594 | 0 | 413,75 | 0 | 0 | 403,118 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,3 | 61,2 | 0,47 | 0,24 | 1,2 |
| 24.02.2022 | 32,334 | 0 | 482,3 | 0 | 0 | 470,314 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 58,4 | 0,46 | 0,24 | 1,7 |
| 25.02.2022 | 30,628 | 0 | 487,71 | 0 | 0 | 475,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 58,4 | 0,46 | 0,24 | 4,7 |
| 26.02.2022 | 24,411 | 0 | 417,095 | 0 | 0 | 406,882 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,2 | 60 | 0,46 | 0,24 | 4,4 |
| 27.02.2022 | 26,105 | 0 | 411,62 | 0 | 0 | 400,805 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,2 | 61,7 | 0,46 | 0,24 | 2,9 |
| 28.02.2022 | 34,691 | 0 | 491,41 | 0 | 0 | 478,186 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,3 | 61 | 0,47 | 0,24 | 0,6 |
| 01.03.2022 | 37,797 | 0 | 514,53 | 0 | 0 | 500,515 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,9 | 60,9 | 0,46 | 0,24 | 0,5 |
| 02.03.2022 | 36,545 | 0 | 516,375 | 0 | 0 | 502,635 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,7 | 60,4 | 0,46 | 0,25 | -1,2 |
| 03.03.2022 | 35,707 | 0 | 530,045 | 0 | 0 | 516,314 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,7 | 60,2 | 0,47 | 0,24 | -0,1 |
| 04.03.2022 | 32,416 | 0 | 490,485 | 0 | 0 | 477,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,3 | 60,2 | 0,46 | 0,24 | 2,7 |
| 05.03.2022 | 31,642 | 0 | 449 | 0 | 0 | 436,714 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,1 | 61,8 | 0,46 | 0,24 | 2,1 |
| 06.03.2022 | 27,241 | 0 | 421,185 | 0 | 0 | 409,536 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,5 | 63,7 | 0,47 | 0,24 | -2,2 |
| 07.03.2022 | 26,694 | 0 | 428,315 | 0 | 0 | 416,787 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,4 | 63,1 | 0,48 | 0,24 | -1,1 |
| 08.03.2022 | 25,927 | 0 | 426,12 | 0 | 0 | 414,907 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 62,5 | 0,47 | 0,23 | 1,7 |
| 09.03.2022 | 33,447 | 0 | 485,66 | 0 | 0 | 473,148 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 59,6 | 0,46 | 0,24 | 2,8 |
| 10.03.2022 | 37,835 | 0 | 515,855 | 0 | 0 | 501,741 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,1 | 61,1 | 0,46 | 0,25 | 1,3 |
| 11.03.2022 | 34,245 | 0 | 480,755 | 0 | 0 | 467,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79 | 61,6 | 0,46 | 0,24 | -2,5 |
| 12.03.2022 | 26,612 | 0 | 416,685 | 0 | 0 | 405,477 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,2 | 62,6 | 0,47 | 0,24 | -1,2 |
| 13.03.2022 | 25,566 | 0 | 410,72 | 0 | 0 | 400,161 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,3 | 61,1 | 0,46 | 0,24 | -0,6 |
| 14.03.2022 | 31,794 | 0 | 488,485 | 0 | 0 | 476,202 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 59,5 | 0,47 | 0,24 | 0 |
| 15.03.2022 | 31,511 | 0 | 489,82 | 0 | 0 | 477,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 58,8 | 0,47 | 0,24 | 1,5 |
| 16.03.2022 | 28,371 | 0 | 446,145 | 0 | 0 | 435,422 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 58 | 0,46 | 0,24 | 1,8 |
| 17.03.2022 | 28,523 | 0 | 463,735 | 0 | 0 | 452,489 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 58,9 | 0,48 | 0,24 | 2,3 |
| 18.03.2022 | 28,555 | 0 | 465,28 | 0 | 0 | 453,954 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 59,1 | 0,47 | 0,24 | 3,3 |
| 19.03.2022 | 23,893 | 0 | 431,58 | 0 | 0 | 421,211 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 60 | 0,47 | 0,23 | 4,3 |
| 20.03.2022 | 24,481 | 0 | 428,605 | 0 | 0 | 418,007 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 60,7 | 0,47 | 0,23 | 2,6 |
| Итого: | 845,908 | 0 | 12968,93 | 0 | 0 | 12635,458 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 202,042 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 20.02.2022 | 19260,927 | 328738,72 | 0 | 0 | 320837,31 | 0 | 0 | 26691 | 6 |
| 20.03.2022 | 20106,836 | 341707,65 | 0 | 0 | 333472,766 | 0 | 0 | 27363 | 6 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2022 7:41:15