

#121267#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель	Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя	Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/ГВС Лит. А, Б, В, В1 + вентиляция Лит. В, В1)
Номер абонента	4538
Порядковый номер	8417
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АССII)
Заводской номер	18071804
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	34,906	0	469,835	0	0	456,224	0	0	24	0	81,6	63,3	0,43	0,25	-
22.02.2025	26,246	0	394,5	0	0	383,987	0	0	24	0	77,9	61,6	0,45	0,24	-
23.02.2025	28,784	0	429,49	0	0	418,577	0	0	24	0	75,8	59,5	0,44	0,24	-
24.02.2025	33,793	0	526,13	0	0	513,11	0	0	24	0	74,6	59	0,43	0,25	-
25.02.2025	28,375	0	457,195	0	0	446,525	0	0	24	0	72,3	57,2	0,42	0,26	-
26.02.2025	27,139	0	431,99	0	0	421,954	0	0	24	0	72,2	56,8	0,44	0,25	-
27.02.2025	26,128	0	435,81	0	0	426,098	0	0	24	0	70,4	55,8	0,44	0,25	-
28.02.2025	26,074	0	416,575	0	0	407,152	0	0	24	0	71	55,8	0,43	0,25	-
01.03.2025	23,199	0	369,975	0	0	361,109	0	0	24	0	73,4	58,1	0,43	0,25	-
02.03.2025	23,333	0	387,7	0	0	378,413	0	0	24	0	73,3	58,6	0,45	0,25	-
03.03.2025	28,637	0	468,44	0	0	457,793	0	0	24	0	71,3	56,4	0,43	0,25	-
04.03.2025	30,083	0	512,81	0	0	501,246	0	0	24	0	70,9	56,6	0,43	0,26	-
05.03.2025	29,88	0	518,35	0	0	506,848	0	0	24	0	70,3	56,3	0,43	0,26	-
06.03.2025	29,953	0	533,705	0	0	521,753	0	0	24	0	70,5	56,9	0,44	0,25	-
07.03.2025	24,833	0	460,57	0	0	450,314	0	0	24	0	70,4	57,3	0,44	0,24	-
08.03.2025	20,789	0	379,035	0	0	370,669	0	0	24	0	70,1	56,7	0,45	0,24	-
09.03.2025	20,453	0	377,705	0	0	369,403	0	0	24	0	69,9	56,7	0,44	0,24	-
10.03.2025	24,611	0	466,78	0	0	456,389	0	0	24	0	70,4	57,6	0,45	0,25	-
11.03.2025	24,479	0	451,55	0	0	441,489	0	0	24	0	70,5	57,3	0,44	0,25	-
12.03.2025	23,898	0	417,41	0	0	407,963	0	0	24	0	71,1	57,1	0,45	0,25	-
13.03.2025	24,427	0	398,33	0	0	388,884	0	0	24	0	72,9	58	0,43	0,25	-
14.03.2025	25,456	0	392,335	0	0	382,58	0	0	24	0	74,9	59	0,43	0,25	-
15.03.2025	23,789	0	372,23	0	0	362,856	0	0	24	0	75,4	59,8	0,44	0,24	-
16.03.2025	23,851	0	379,095	0	0	369,523	0	0	24	0	75,6	60,2	0,44	0,24	-
17.03.2025	31,65	0	461,75	0	0	449,888	0	0	24	0	76,3	59,5	0,43	0,25	-
18.03.2025	32,654	0	519,43	0	0	506,61	0	0	24	0	74,6	59,2	0,43	0,25	-
19.03.2025	27,19	0	487,05	0	0	475,646	0	0	24	0	72,4	58,8	0,43	0,25	-
20.03.2025	24,711	0	428,235	0	0	418,467	0	0	24	0	71,4	57,3	0,43	0,25	-
Итого:	749,321	0	12344,01	0	0	12051,47	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	178,972														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	14756,888	237906,81	0	0	232101,669	0	0	23526	342
20.03.2025	15506,208	250250,82	0	0	244153,14	0	0	24198	342

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 8:15:10