

#12312#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель	Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя	Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/ГВС Лит. А, Б, В, В1 + вентиляция Лит. В, В1)
Номер абонента	4538
Порядковый номер	8417
Тип теплосчётчика	ТВ7 (ASCI)
Заводской номер	18071804
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	8,765	0	187,18	0	0	182,869	0	0	24	0	71,6	60,2	0,27	0,18	-
22.04.2023	6,101	0	150,405	0	0	147,125	0	0	24	0	69,4	59,6	0,25	0,17	-
23.04.2023	6,33	0	156,405	0	0	152,905	0	0	24	0	70,4	60,6	0,26	0,17	-
24.04.2023	5,398	0	88,015	0	0	86,097	0	0	24	0	69,3	54,4	0,33	0,3	-
25.04.2023	12,363	0	112,425	0	0	110,039	0	0	24	0	68,6	41,8	0,44	0,45	-
26.04.2023	10,808	0	92,855	0	0	90,893	0	0	24	0	68,5	40,1	0,44	0,45	-
27.04.2023	6,293	0	53,48	0	0	52,411	0	0	24	0	66,3	37,6	0,41	0,42	-
28.04.2023	11,852	0	101,275	0	0	99,123	0	0	24	0	68,6	40	0,44	0,45	-
29.04.2023	7,321	0	80,505	0	0	78,806	0	0	24	0	68,4	46,2	0,45	0,45	-
30.04.2023	6,268	0	68,36	0	0	66,918	0	0	24	0	68,4	46	0,45	0,45	-
01.05.2023	9,138	0	80,26	0	0	78,56	0	0	24	0	68,5	40,7	0,45	0,46	-
02.05.2023	9,648	0	81,885	0	0	80,142	0	0	24	0	68,7	40	0,45	0,46	-
03.05.2023	11,38	0	93,525	0	0	91,541	0	0	24	0	68,6	38,9	0,45	0,46	-
04.05.2023	10,528	0	91,48	0	0	89,544	0	0	24	0	68,5	40,4	0,45	0,46	-
05.05.2023	10,43	0	91,73	0	0	89,795	0	0	24	0	68,4	40,7	0,45	0,45	-
06.05.2023	10,075	0	92,71	0	0	90,746	0	0	24	0	68,5	42	0,45	0,45	-
07.05.2023	9,979	0	94,44	0	0	92,436	0	0	24	0	68,6	42,8	0,45	0,45	-
08.05.2023	9,847	0	95,06	0	0	93,043	0	0	24	0	68,7	43,4	0,45	0,45	-
09.05.2023	9,734	0	96,29	0	0	94,249	0	0	24	0	68,6	43,9	0,45	0,45	-
10.05.2023	10,8	0	103,185	0	0	101,01	0	0	24	0	68,3	42,7	0,44	0,44	-
11.05.2023	7,555	0	83,015	0	0	81,282	0	0	24	0	67,9	45,7	0,43	0,43	-
12.05.2023	3,782	0	48,715	0	0	47,71	0	0	24	0	67,5	48,6	0,42	0,42	-
13.05.2023	1,051	0	33,07	0	0	32,4	0	0	24	0	66,8	59,1	0,42	0,42	-
14.05.2023	0,986	0	33,37	0	0	32,687	0	0	24	0	67,2	60	0,42	0,42	-
15.05.2023	1,614	0	31,225	0	0	30,595	0	0	24	0	66,7	54,1	0,42	0,42	-
16.05.2023	1,631	0	32,82	0	0	32,152	0	0	24	0	67	54,9	0,42	0,42	-
17.05.2023	1,592	0	32,915	0	0	32,249	0	0	24	0	66,8	55	0,43	0,43	-
18.05.2023	1,159	0	26,31	0	0	25,809	0	0	24	0	64,4	53,9	0,39	0,39	-
19.05.2023	1,627	0	34,99	0	0	34,282	0	0	24	0	66,8	55,5	0,43	0,42	-
20.05.2023	0,948	0	34,39	0	0	33,683	0	0	24	0	67,3	60,6	0,43	0,42	-
Итого:	205,003	0	2402,29	0	0	2351,101	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,964														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	5650,936	91151,445	0	0	88901,47	0	0	7403	337
20.05.2023	5855,94	93553,735	0	0	91252,572	0	0	8123	337

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:26:31