

# #12311#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/ГВС Лит. А, Б, В, В1 + вентиляция Лит. В, В1)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 8417  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 18071804  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	1,384	0	34,4	0	0	33,695	0	0	24	0	67,3	57,4	0,43	0,42	-
22.05.2023	1,604	0	33,385	0	0	32,699	0	0	24	0	67,3	55,6	0,43	0,43	-
23.05.2023	1,668	0	34,435	0	0	33,731	0	0	24	0	67,3	55,5	0,43	0,42	-
24.05.2023	1,522	0	40,92	0	0	40,069	0	0	24	0	67,8	58,7	0,44	0,42	-
25.05.2023	1,535	0	38,86	0	0	38,055	0	0	24	0	67,6	58	0,44	0,43	-
26.05.2023	1,459	0	39,705	0	0	38,88	0	0	24	0	67,8	58,8	0,44	0,43	-
27.05.2023	1,091	0	40,12	0	0	39,29	0	0	24	0	67,7	61	0,44	0,43	-
28.05.2023	0,875	0	40,275	0	0	39,436	0	0	24	0	67,9	62,6	0,44	0,43	-
29.05.2023	1,457	0	45,175	0	0	44,237	0	0	24	0	67,8	59,9	0,45	0,43	-
30.05.2023	1,622	0	45,84	0	0	44,888	0	0	24	0	67,7	59,1	0,45	0,43	-
31.05.2023	1,582	0	45,78	0	0	44,838	0	0	24	0	67,5	59,1	0,45	0,43	-
01.06.2023	1,643	0	47,72	0	0	46,731	0	0	24	0	67,7	59,3	0,45	0,43	-
02.06.2023	1,579	0	46,555	0	0	45,597	0	0	24	0	67,4	59,2	0,45	0,43	-
03.06.2023	1,108	0	47,58	0	0	46,596	0	0	24	0	67,6	61,9	0,45	0,43	-
04.06.2023	1,109	0	47,745	0	0	46,761	0	0	24	0	67,6	61,9	0,45	0,43	-
05.06.2023	1,501	0	46,92	0	0	45,948	0	0	24	0	67,7	59,9	0,45	0,43	-
06.06.2023	1,585	0	45,28	0	0	44,345	0	0	24	0	67,6	59,1	0,44	0,43	-
07.06.2023	1,567	0	42,305	0	0	41,431	0	0	24	0	67,6	58,6	0,45	0,43	-
08.06.2023	1,495	0	39,695	0	0	38,882	0	0	24	0	67,3	58,1	0,45	0,44	-
09.06.2023	1,338	0	40,485	0	0	39,651	0	0	24	0	67,5	59,4	0,43	0,43	-
10.06.2023	1,076	0	43,605	0	0	42,707	0	0	24	0	67,5	61,5	0,44	0,42	-
11.06.2023	1,004	0	43,56	0	0	42,667	0	0	24	0	67,3	61,7	0,44	0,42	-
12.06.2023	0,949	0	43,615	0	0	42,713	0	0	24	0	67,6	62,3	0,44	0,42	-
13.06.2023	1,463	0	43,335	0	0	42,441	0	0	24	0	67,5	59,3	0,44	0,42	-
14.06.2023	1,438	0	42,955	0	0	42,066	0	0	24	0	67,6	59,5	0,44	0,43	-
15.06.2023	1,385	0	42,585	0	0	41,71	0	0	24	0	67,4	59,5	0,43	0,41	-
16.06.2023	1,402	0	41,65	0	0	40,793	0	0	24	0	67,4	59,2	0,43	0,42	-
17.06.2023	0,898	0	41,135	0	0	40,293	0	0	24	0	67,2	61,9	0,43	0,41	-
18.06.2023	1,139	0	43,3	0	0	42,404	0	0	24	0	67,6	61,2	0,43	0,42	-
19.06.2023	1,503	0	40,81	0	0	39,969	0	0	24	0	67,4	58,4	0,43	0,42	-
20.06.2023	1,465	0	43,475	0	0	42,575	0	0	24	0	67,7	59,5	0,43	0,42	-
Итого:	42,446	0	1313,205	0	0	1286,098	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,138														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	5855,94	93553,735	0	0	91252,572	0	0	8123	337
20.06.2023	5898,387	94866,94	0	0	92538,669	0	0	8867	337

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2023 7:39:19