

#88369#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/ГВС Лит. А, Б, В, В1 + вентиляция Лит. В, В1)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 8417  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 18071804  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	1,776	0	46,515	0	0	45,552	0	0	24	0	67,7	58,4	0,46	0,44	-
22.05.2024	1,918	0	47,61	0	0	46,614	0	0	24	0	68,1	58,3	0,46	0,44	-
23.05.2024	1,795	0	47,77	0	0	46,782	0	0	24	0	67,6	58,4	0,46	0,44	-
24.05.2024	1,676	0	48,405	0	0	47,397	0	0	24	0	67,9	59,4	0,46	0,44	-
25.05.2024	1,286	0	49,885	0	0	48,85	0	0	24	0	67,8	61,5	0,47	0,44	-
26.05.2024	1,381	0	49,98	0	0	48,936	0	0	24	0	68	61,2	0,47	0,44	-
27.05.2024	1,624	0	49,58	0	0	48,553	0	0	24	0	67,7	59,7	0,47	0,44	-
28.05.2024	1,682	0	50,01	0	0	48,967	0	0	24	0	68	59,8	0,47	0,44	-
29.05.2024	1,714	0	44,855	0	0	43,929	0	0	24	0	67,5	58,2	0,47	0,45	-
30.05.2024	1,665	0	42,555	0	0	41,691	0	0	24	0	67	57,4	0,48	0,46	-
31.05.2024	1,572	0	42,615	0	0	41,75	0	0	24	0	67	58,1	0,48	0,46	-
01.06.2024	1,01	0	42,81	0	0	41,94	0	0	24	0	67,1	61,4	0,48	0,46	-
02.06.2024	0,933	0	42,39	0	0	41,535	0	0	24	0	66,7	61,4	0,48	0,46	-
03.06.2024	1,678	0	42,025	0	0	41,171	0	0	24	0	67	57,3	0,48	0,47	-
04.06.2024	1,767	0	44,79	0	0	43,88	0	0	24	0	67,1	57,5	0,47	0,46	-
05.06.2024	1,751	0	42,185	0	0	41,328	0	0	24	0	67	56,9	0,48	0,46	-
06.06.2024	1,687	0	41,96	0	0	41,106	0	0	24	0	67,1	57,3	0,47	0,46	-
07.06.2024	1,761	0	41,74	0	0	40,896	0	0	24	0	66,8	56,6	0,48	0,46	-
08.06.2024	1,392	0	42,025	0	0	41,175	0	0	24	0	66,9	58,8	0,48	0,46	-
09.06.2024	1,263	0	42,125	0	0	41,275	0	0	24	0	66,7	59,4	0,48	0,46	-
10.06.2024	1,666	0	41,96	0	0	41,106	0	0	24	0	67,1	57,4	0,48	0,46	-
11.06.2024	1,661	0	47,32	0	0	46,355	0	0	24	0	67,1	58,6	0,47	0,45	-
12.06.2024	1,507	0	50,76	0	0	49,717	0	0	24	0	67,5	60,2	0,47	0,44	-
13.06.2024	1,715	0	50,605	0	0	49,559	0	0	24	0	67,5	59,3	0,47	0,44	-
14.06.2024	1,544	0	51,095	0	0	50,037	0	0	24	0	67,7	60,3	0,47	0,44	-
15.06.2024	1,353	0	51,445	0	0	50,381	0	0	24	0	67,6	61,2	0,47	0,44	-
16.06.2024	1,247	0	51,315	0	0	50,253	0	0	24	0	67,6	61,7	0,47	0,44	-
17.06.2024	1,74	0	51,15	0	0	50,09	0	0	24	0	67,7	59,4	0,47	0,44	-
18.06.2024	1,795	0	51,095	0	0	50,037	0	0	24	0	67,7	59,1	0,46	0,44	-
19.06.2024	1,797	0	50,755	0	0	49,708	0	0	24	0	67,5	58,9	0,46	0,44	-
20.06.2024	1,839	0	51,69	0	0	50,63	0	0	24	0	67,3	58,6	0,47	0,44	-
Итого:	49,195	0	1451,02	0	0	1421,2	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,75														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	11142,355	182272,73	0	0	177808,876	0	0	16902	342
20.06.2024	11191,551	183723,75	0	0	179230,074	0	0	17646	342

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2024 8:22:05