

#133908#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель	Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя	Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/ГВС Лит. А, Б, В, В1 + вентиляция Лит. В, В1)
Номер абонента	4538
Порядковый номер	8417
Тип теплосчётчика	ТВ7 (ASCI)
Заводской номер	18071804
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	5,732	0	74,525	0	0	72,957	0	0	24	0	68,2	49,5	0,44	0,42	-
22.05.2025	2,2	0	49,11	0	0	48,1	0	0	24	0	67,5	56,6	0,44	0,42	-
23.05.2025	2,584	0	54,29	0	0	53,168	0	0	24	0	67,6	56	0,44	0,42	-
24.05.2025	1,284	0	50,795	0	0	49,752	0	0	24	0	67,4	61,2	0,44	0,42	-
25.05.2025	1,393	0	51,535	0	0	50,467	0	0	24	0	67,7	61,2	0,44	0,42	-
26.05.2025	1,823	0	48,07	0	0	47,085	0	0	24	0	67,3	58,1	0,44	0,43	-
27.05.2025	1,804	0	45,595	0	0	44,654	0	0	24	0	67,6	57,9	0,45	0,43	-
28.05.2025	1,81	0	48,4	0	0	47,371	0	0	24	0	68,6	59,5	0,46	0,44	-
29.05.2025	1,875	0	46,17	0	0	45,186	0	0	24	0	68,7	58,8	0,44	0,42	-
30.05.2025	1,828	0	53,725	0	0	52,573	0	0	24	0	69	60,7	0,46	0,44	-
31.05.2025	1,139	0	45,32	0	0	44,417	0	0	24	0	66,3	60,2	0,46	0,44	-
01.06.2025	1,144	0	46,51	0	0	45,533	0	0	24	0	68,2	62,2	0,46	0,44	-
02.06.2025	1,751	0	47,065	0	0	46,071	0	0	24	0	68,5	59,4	0,46	0,44	-
03.06.2025	1,733	0	47,08	0	0	46,09	0	0	24	0	68,2	59,2	0,46	0,44	-
04.06.2025	1,558	0	48,06	0	0	47,051	0	0	24	0	68,2	60,3	0,46	0,44	-
05.06.2025	1,632	0	47,27	0	0	46,282	0	0	24	0	68	59,6	0,46	0,44	-
06.06.2025	1,69	0	47,42	0	0	46,416	0	0	24	0	68,5	59,8	0,46	0,44	-
07.06.2025	1,158	0	48,165	0	0	47,149	0	0	24	0	68,4	62,6	0,46	0,44	-
08.06.2025	1,207	0	47,04	0	0	46,057	0	0	24	0	68	61,7	0,46	0,44	-
09.06.2025	1,513	0	42,25	0	0	41,376	0	0	24	0	67,6	58,9	0,46	0,44	-
10.06.2025	1,662	0	44,895	0	0	43,969	0	0	24	0	67,5	58,5	0,46	0,44	-
11.06.2025	1,549	0	31,675	0	0	31,041	0	0	24	0	66,5	54,6	0,45	0,45	-
12.06.2025	1,312	0	28,38	0	0	27,819	0	0	24	0	65,9	54,7	0,45	0,45	-
13.06.2025	1,091	0	38,49	0	0	37,695	0	0	24	0	67,5	60,6	0,46	0,44	-
14.06.2025	1,22	0	47,9	0	0	46,894	0	0	24	0	68,2	62	0,47	0,45	-
15.06.2025	1,326	0	47,39	0	0	46,401	0	0	24	0	68,1	61,3	0,47	0,45	-
16.06.2025	1,674	0	47,64	0	0	46,654	0	0	24	0	67,7	59,2	0,47	0,45	-
17.06.2025	1,785	0	47,47	0	0	46,485	0	0	24	0	67,8	58,6	0,47	0,45	-
18.06.2025	1,819	0	47,625	0	0	46,636	0	0	24	0	67,8	58,5	0,47	0,45	-
19.06.2025	1,74	0	43,28	0	0	42,402	0	0	24	0	66,9	57,1	0,47	0,45	-
20.06.2025	1,753	0	43,965	0	0	43,083	0	0	24	0	66,4	56,7	0,47	0,45	-
Итого:	53,789	0	1457,105	0	0	1426,834	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,847														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	16236,982	261238,915	0	0	254899,573	0	0	25662	342
20.06.2025	16290,771	262696,02	0	0	256326,405	0	0	26406	342

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.06.2025 7:28:42