

# #12310#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/ГВС Лит. А, Б, В, В1 + вентиляция Лит. В, В1)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 8417  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 18071804  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	1,314	0	44,42	0	0	43,502	0	0	24	0	67,6	60,4	0,43	0,42	-
22.06.2023	1,499	0	43,99	0	0	43,078	0	0	24	0	67,6	59,3	0,43	0,42	-
23.06.2023	1,452	0	42,89	0	0	42,004	0	0	24	0	67,6	59,3	0,43	0,42	-
24.06.2023	0,83	0	44,08	0	0	43,169	0	0	24	0	67,6	63	0,43	0,42	-
25.06.2023	1,021	0	42,92	0	0	42,039	0	0	24	0	67,4	61,6	0,43	0,42	-
26.06.2023	1,366	0	43,605	0	0	42,708	0	0	24	0	67,5	59,9	0,43	0,42	-
27.06.2023	1,483	0	41,31	0	0	40,466	0	0	24	0	67,2	58,5	0,43	0,42	-
28.06.2023	1,49	0	39,765	0	0	38,971	0	0	24	0	66,3	57,2	0,43	0,42	-
29.06.2023	1,408	0	34,79	0	0	34,112	0	0	24	0	65,4	55,6	0,43	0,42	-
30.06.2023	1,457	0	38,39	0	0	37,606	0	0	24	0	67,2	57,9	0,43	0,42	-
01.07.2023	1,197	0	38,57	0	0	37,779	0	0	24	0	67,3	59,7	0,43	0,42	-
02.07.2023	1,002	0	38,165	0	0	37,387	0	0	24	0	67,1	60,7	0,43	0,42	-
03.07.2023	1,328	0	37,685	0	0	36,923	0	0	24	0	66,9	58,3	0,43	0,42	-
04.07.2023	1,37	0	38,355	0	0	37,571	0	0	24	0	67,2	58,5	0,43	0,42	-
05.07.2023	1,341	0	37,935	0	0	37,161	0	0	24	0	67,1	58,5	0,43	0,42	-
06.07.2023	1,311	0	38,51	0	0	37,719	0	0	24	0	67,3	59	0,43	0,42	-
07.07.2023	1,307	0	38,525	0	0	37,745	0	0	24	0	66,8	58,6	0,43	0,42	-
08.07.2023	0,943	0	39,2	0	0	38,402	0	0	24	0	67	61,2	0,43	0,42	-
09.07.2023	1,054	0	39,76	0	0	38,942	0	0	24	0	67,4	61	0,43	0,42	-
10.07.2023	1,355	0	38,995	0	0	38,186	0	0	24	0	67,7	59,3	0,43	0,42	-
11.07.2023	1,318	0	38,155	0	0	37,38	0	0	24	0	67	58,6	0,43	0,42	-
12.07.2023	1,35	0	39,005	0	0	38,201	0	0	24	0	67,5	59	0,42	0,41	-
13.07.2023	1,273	0	37,48	0	0	36,747	0	0	24	0	65,5	57,2	0,42	0,41	-
14.07.2023	1,321	0	40,265	0	0	39,44	0	0	24	0	67,4	59,4	0,42	0,41	-
15.07.2023	0,908	0	40,66	0	0	39,825	0	0	24	0	67,4	61,9	0,42	0,41	-
16.07.2023	0,966	0	41,165	0	0	40,319	0	0	24	0	67,4	61,7	0,42	0,41	-
17.07.2023	1,377	0	40,51	0	0	39,682	0	0	24	0	67,2	59	0,42	0,41	-
18.07.2023	1,346	0	40,495	0	0	39,667	0	0	24	0	67,3	59,2	0,42	0,41	-
19.07.2023	1,371	0	40,625	0	0	39,799	0	0	24	0	66,9	58,7	0,42	0,41	-
20.07.2023	1,397	0	40,86	0	0	40,027	0	0	24	0	67,1	58,8	0,42	0,41	-
Итого:	38,155	0	1201,08	0	0	1176,557	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,113														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	5898,387	94866,94	0	0	92538,669	0	0	8867	337
20.07.2023	5936,543	96068,02	0	0	93715,226	0	0	9587	337

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.07.2023 7:20:47