

#90638#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/ГВС Лит. А, Б, В, В1 + вентиляция Лит. В, В1)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8417
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 18071804
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	1,719	0	53,17	0	0	52,086	0	0	24	0	67,1	59,2	0,47	0,44	-
22.06.2024	1,103	0	53,38	0	0	52,302	0	0	24	0	66,8	61,7	0,47	0,44	-
23.06.2024	1,141	0	53,96	0	0	52,867	0	0	24	0	66,8	61,7	0,47	0,44	-
24.06.2024	1,887	0	52,74	0	0	51,661	0	0	24	0	67,2	58,5	0,47	0,44	-
25.06.2024	1,599	0	52,355	0	0	51,269	0	0	24	0	67,8	60,4	0,47	0,44	-
26.06.2024	1,665	0	52,865	0	0	51,761	0	0	24	0	68	60,3	0,47	0,44	-
27.06.2024	1,732	0	53,185	0	0	52,07	0	0	24	0	68,1	60,2	0,47	0,44	-
28.06.2024	1,52	0	52,88	0	0	51,78	0	0	24	0	67,9	60,9	0,47	0,44	-
29.06.2024	0,942	0	52,72	0	0	51,631	0	0	24	0	67,6	63,2	0,47	0,44	-
30.06.2024	1,096	0	53	0	0	51,899	0	0	24	0	67,8	62,8	0,47	0,44	-
01.07.2024	1,674	0	52,575	0	0	51,49	0	0	24	0	67,7	59,9	0,47	0,44	-
02.07.2024	1,613	0	52,69	0	0	51,596	0	0	24	0	67,7	60,2	0,47	0,44	-
03.07.2024	1,678	0	52,62	0	0	51,543	0	0	24	0	67,2	59,5	0,47	0,44	-
04.07.2024	1,795	0	53,065	0	0	51,974	0	0	24	0	67,5	59,2	0,47	0,44	-
05.07.2024	1,622	0	52,62	0	0	51,543	0	0	24	0	67,2	59,7	0,47	0,44	-
06.07.2024	1,316	0	52,875	0	0	51,781	0	0	24	0	67,6	61,5	0,47	0,44	-
07.07.2024	1,207	0	53,135	0	0	52,038	0	0	24	0	67,7	62,1	0,47	0,44	-
08.07.2024	1,487	0	51,845	0	0	50,796	0	0	24	0	66,8	59,9	0,47	0,44	-
09.07.2024	1,681	0	53,045	0	0	51,936	0	0	24	0	68	60,3	0,47	0,44	-
10.07.2024	1,648	0	52,51	0	0	51,422	0	0	24	0	67,7	60,1	0,47	0,44	-
11.07.2024	1,577	0	52,16	0	0	51,096	0	0	24	0	67,2	59,8	0,47	0,44	-
12.07.2024	1,512	0	53,24	0	0	52,14	0	0	24	0	67,6	60,7	0,47	0,44	-
13.07.2024	1,272	0	53,475	0	0	52,378	0	0	24	0	67,4	61,6	0,47	0,44	-
14.07.2024	1,286	0	53,275	0	0	52,184	0	0	24	0	67,3	61,4	0,47	0,44	-
15.07.2024	1,519	0	54,52	0	0	53,39	0	0	24	0	67,7	60,9	0,47	0,44	-
16.07.2024	1,661	0	54,26	0	0	53,135	0	0	24	0	67,7	60,2	0,47	0,44	-
17.07.2024	1,665	0	55,245	0	0	54,098	0	0	24	0	67,8	60,5	0,47	0,44	-
18.07.2024	1,622	0	55,22	0	0	54,075	0	0	24	0	67,7	60,6	0,47	0,44	-
19.07.2024	1,062	0	39,57	0	0	38,777	0	0	24	0	66,4	59,8	0,34	0,32	-
20.07.2024	1,027	0	31,225	0	0	30,581	0	0	24	0	67,6	59,6	0,26	0,25	-
Итого:	44,328	0	1559,425	0	0	1527,299	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,588														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	11191,551	183723,75	0	0	179230,074	0	0	17646	342
20.07.2024	11235,878	185283,175	0	0	180757,374	0	0	18366	342

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 7:19:26