

#142347#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/ГВС Лит. А, Б, В, В1 + вентиляция Лит. В, В1)
4538
8417
ТВ7 (ASCI)
18071804
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	1,375	0	46,39	0	0	45,407	0	0	24	0	68,5	61,3	0,47	0,45	-
22.06.2025	3,34	0	45,675	0	0	44,709	0	0	24	0	68,4	50,5	0,47	0,45	-
23.06.2025	3,662	0	34,215	0	0	33,494	0	0	24	0	68,4	42,2	0,36	0,34	-
24.06.2025	0,033	0	0,43	0	0	0,427	0	0	24	0	39	20,4	0,01	0,01	-
25.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	18,9	0	0,01	-
26.06.2025	0,532	0	19,44	0	0	19,044	0	0	24	0	67	60,3	0,17	0,17	-
27.06.2025	0,524	0	36,375	0	0	35,6	0	0	24	0	68,8	65,3	0,43	0,42	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,6	21,4	0,35	0,36	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,9	18,9	0,34	0,36	-
30.06.2025	0,549	0	4,68	0	0	4,607	0	0	24	0	57,4	28,9	0,38	0,4	-
01.07.2025	0,744	0	29,805	0	0	29,202	0	0	24	0	66,7	60,6	0,45	0,44	-
02.07.2025	1,216	0	48,735	0	0	47,741	0	0	24	0	67,2	61,2	0,46	0,44	-
03.07.2025	1,033	0	38,3	0	0	37,517	0	0	24	0	67,2	60,7	0,46	0,44	-
04.07.2025	1,101	0	37,18	0	0	36,432	0	0	24	0	66,6	59,4	0,46	0,44	-
05.07.2025	0,781	0	40,27	0	0	39,449	0	0	24	0	67,1	62,3	0,46	0,44	-
06.07.2025	0,758	0	47,93	0	0	46,947	0	0	24	0	67,4	63,6	0,46	0,44	-
07.07.2025	0,487	0	32,39	0	0	31,717	0	0	24	0	67,8	64,2	0,42	0,41	-
08.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	21,3	0,34	0,35	-
09.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	19,6	0,34	0,35	-
10.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	19	0,25	0,26	-
11.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,1	18,5	0,01	0,01	-
12.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,9	18,2	0,01	0,02	-
13.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,9	18,2	0,01	0,02	-
14.07.2025	0,714	0	21,49	0	0	21,062	0	0	24	0	66	57,9	0,25	0,25	-
15.07.2025	1,081	0	47,41	0	0	46,426	0	0	24	0	67,7	62,1	0,47	0,44	-
16.07.2025	1,325	0	47,89	0	0	46,898	0	0	24	0	67,7	61	0,47	0,44	-
17.07.2025	1,204	0	46,75	0	0	45,796	0	0	24	0	67,2	60,9	0,47	0,44	-
18.07.2025	1,147	0	44,65	0	0	43,739	0	0	24	0	67,1	60,9	0,46	0,44	-
19.07.2025	0,838	0	45,61	0	0	44,671	0	0	24	0	67,5	63	0,47	0,44	-
20.07.2025	0,838	0	46,09	0	0	45,143	0	0	24	0	67,5	63,1	0,47	0,44	-
Итого:	23,282	0	761,705	0	0	746,028	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,561														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	16290,771	262696,02	0	0	256326,405	0	0	26406	342
20.07.2025	16314,052	263457,725	0	0	257072,432	0	0	27126	342

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 9:40:56