

# #92853#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/ГВС Лит. А, Б, В, В1 + вентиляция Лит. В, В1)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 8417  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 18071804  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	1,187	0	56,595	0	0	55,408	0	0	24	0	68,2	63,1	0,47	0,44	-
22.07.2024	1,668	0	55,745	0	0	54,58	0	0	24	0	68,1	60,8	0,47	0,44	-
23.07.2024	1,534	0	56,13	0	0	54,962	0	0	24	0	67,9	61,2	0,47	0,44	-
24.07.2024	1,548	0	55,725	0	0	54,571	0	0	24	0	67,7	60,9	0,47	0,44	-
25.07.2024	1,542	0	56,505	0	0	55,33	0	0	24	0	67,9	61,2	0,47	0,44	-
26.07.2024	1,437	0	56,075	0	0	54,912	0	0	24	0	67,7	61,5	0,47	0,44	-
27.07.2024	1,001	0	56,105	0	0	54,94	0	0	24	0	67,8	63,5	0,47	0,44	-
28.07.2024	0,952	0	54,61	0	0	53,498	0	0	24	0	67	62,8	0,47	0,44	-
29.07.2024	1,365	0	55,785	0	0	54,638	0	0	24	0	67,4	61,5	0,47	0,44	-
30.07.2024	1,566	0	56,335	0	0	55,176	0	0	24	0	67,4	60,6	0,47	0,44	-
31.07.2024	1,514	0	57,035	0	0	55,853	0	0	24	0	67,8	61,3	0,47	0,44	-
01.08.2024	1,44	0	56,725	0	0	55,546	0	0	24	0	67,9	61,7	0,47	0,44	-
02.08.2024	1,497	0	56,715	0	0	55,533	0	0	24	0	67,9	61,5	0,47	0,44	-
03.08.2024	1,054	0	57,69	0	0	56,494	0	0	24	0	67,7	63,3	0,47	0,44	-
04.08.2024	0,926	0	57,655	0	0	56,45	0	0	24	0	68	64,1	0,47	0,44	-
05.08.2024	1,415	0	57,16	0	0	55,98	0	0	24	0	67,6	61,6	0,47	0,44	-
06.08.2024	1,696	0	57,635	0	0	56,417	0	0	24	0	68,5	61,4	0,47	0,44	-
07.08.2024	0,32	0	20,265	0	0	19,86	0	0	24	0	65,8	62,2	0,2	0,19	-
08.08.2024	0,001	0	0,18	0	0	0,18	0	0	24	0	25,4	24,1	0,04	0,04	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	21,6	0,07	0,07	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	20,9	0,08	0,09	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20,3	0,09	0,1	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,3	19,8	0,09	0,1	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,7	19,2	0,04	0,05	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,5	19	0	0,01	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,5	19,1	0	0,01	-
16.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	19,3	0	0,01	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20	19,6	0,04	0,05	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20	19,7	0,08	0,09	-
19.08.2024	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	19,9	19,6	0,09	0,1	-
20.08.2024	0	0	0,225	0	0	0,225	0	0	24	0	19,5	19,2	0,31	0,32	-
Итого:	23,663	0	980,905	0	0	960,563	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,652														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	11235,878	185283,175	0	0	180757,374	0	0	18366	342
20.08.2024	11259,541	186264,08	0	0	181717,935	0	0	19110	342

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 14:17:56