

# #95193#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/ГВС Лит. А, Б, В, В1 + вентиляция Лит. В, В1)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 8417  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 18071804  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	0	20	19,6	0,44	0,45	-
22.08.2024	0	0	0,015	0	0	0,015	0	0	24	0	19,4	19	0,46	0,47	-
23.08.2024	0,61	0	11,72	0	0	11,522	0	0	24	0	59,3	46,6	0,46	0,46	-
24.08.2024	1,05	0	28,94	0	0	28,343	0	0	24	0	67,5	58,6	0,45	0,45	-
25.08.2024	0,89	0	29,7	0	0	29,085	0	0	24	0	67,7	60,4	0,45	0,45	-
26.08.2024	1,287	0	28,13	0	0	27,547	0	0	24	0	67,7	56,5	0,44	0,44	-
27.08.2024	1,444	0	28,18	0	0	27,602	0	0	24	0	67,3	54,8	0,45	0,46	-
28.08.2024	1,423	0	28,455	0	0	27,869	0	0	24	0	67,5	55,3	0,45	0,46	-
29.08.2024	1,557	0	25,18	0	0	24,661	0	0	24	0	67,5	52,4	0,45	0,45	-
30.08.2024	1,28	0	21,74	0	0	21,293	0	0	24	0	67,5	53,1	0,43	0,44	-
31.08.2024	1,007	0	23,5	0	0	23,016	0	0	24	0	67,4	57	0,45	0,45	-
01.09.2024	0,939	0	23,69	0	0	23,2	0	0	24	0	67,5	57,8	0,45	0,45	-
02.09.2024	1,272	0	23,52	0	0	23,041	0	0	24	0	67	53,8	0,44	0,44	-
03.09.2024	1,514	0	29,885	0	0	29,261	0	0	24	0	68	55,6	0,44	0,44	-
04.09.2024	1,519	0	29,915	0	0	29,296	0	0	24	0	67,7	55,3	0,44	0,44	-
05.09.2024	1,545	0	30,445	0	0	29,809	0	0	24	0	68	55,6	0,44	0,44	-
06.09.2024	1,409	0	30,565	0	0	29,932	0	0	24	0	67,7	56,4	0,44	0,44	-
07.09.2024	1,19	0	30,58	0	0	29,943	0	0	24	0	67,9	58,5	0,44	0,44	-
08.09.2024	1,247	0	30,35	0	0	29,721	0	0	24	0	67,7	57,7	0,44	0,44	-
09.09.2024	1,471	0	29,285	0	0	28,68	0	0	24	0	67,6	55,3	0,44	0,44	-
10.09.2024	1,482	0	29,895	0	0	29,278	0	0	24	0	67,6	55,5	0,44	0,44	-
11.09.2024	1,65	0	29,245	0	0	28,651	0	0	24	0	66,9	53,2	0,44	0,44	-
12.09.2024	1,529	0	29,75	0	0	29,135	0	0	24	0	67,6	55,1	0,44	0,44	-
13.09.2024	1,45	0	29,955	0	0	29,332	0	0	24	0	67,7	55,9	0,44	0,44	-
14.09.2024	0,962	0	30,04	0	0	29,419	0	0	24	0	67,6	59,8	0,44	0,44	-
15.09.2024	1,084	0	30,09	0	0	29,462	0	0	24	0	67,9	59,1	0,44	0,44	-
16.09.2024	1,489	0	30,08	0	0	29,457	0	0	24	0	67,7	55,6	0,44	0,44	-
17.09.2024	1,58	0	29,845	0	0	29,227	0	0	24	0	67,7	54,8	0,44	0,44	-
18.09.2024	1,541	0	30,3	0	0	29,674	0	0	24	0	67,6	55,2	0,44	0,44	-
19.09.2024	1,628	0	30,99	0	0	30,346	0	0	24	0	67,8	55	0,44	0,44	-
20.09.2024	1,478	0	31,375	0	0	30,721	0	0	24	0	67,8	56,3	0,44	0,44	-
Итого:	38,527	0	815,38	0	0	798,558	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,202														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	11259,541	186264,08	0	0	181717,935	0	0	19110	342
20.09.2024	11298,069	187079,46	0	0	182516,495	0	0	19854	342

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2024 14:11:49