

#148639#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель	Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя	Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/ГВС Лит. А, Б, В, В1 + вентиляция Лит. В, В1)
Номер абонента	4538
Порядковый номер	8417
Тип теплосчётчика	ТВ7 (ASCI)
Заводской номер	18071804
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,9	17,4	0,27	0,28	-
22.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,7	17,3	0,28	0,29	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,3	16,8	0,29	0,3	-
24.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,7	16,2	0,3	0,31	-
25.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,4	15,9	0,3	0,31	-
26.08.2025	0,132	0	9,56	0	0	9,526	0	0	24	0	28,6	25,4	0,36	0,36	-
27.08.2025	1,216	0	38,625	0	0	38,001	0	0	24	0	58,3	50,6	0,46	0,45	-
28.08.2025	1,759	0	47,055	0	0	46,09	0	0	24	0	67,3	58,2	0,47	0,44	-
29.08.2025	1,701	0	50,075	0	0	49,019	0	0	24	0	68,4	60,1	0,47	0,44	-
30.08.2025	1,109	0	50,26	0	0	49,228	0	0	24	0	67,5	62,1	0,47	0,44	-
31.08.2025	1,176	0	50,09	0	0	49,056	0	0	24	0	67,6	61,9	0,47	0,44	-
01.09.2025	1,708	0	48,96	0	0	47,946	0	0	24	0	67,7	59,2	0,47	0,44	-
02.09.2025	1,686	0	48,96	0	0	47,944	0	0	24	0	67,8	59,4	0,47	0,44	-
03.09.2025	1,78	0	48,24	0	0	47,257	0	0	24	0	67,2	58,2	0,47	0,44	-
04.09.2025	1,56	0	44,45	0	0	43,542	0	0	24	0	67,2	58,7	0,46	0,44	-
05.09.2025	1,458	0	46,155	0	0	45,193	0	0	24	0	68	60,3	0,47	0,45	-
06.09.2025	0,797	0	40,685	0	0	39,835	0	0	24	0	67,9	63,2	0,47	0,44	-
07.09.2025	1,117	0	46,155	0	0	45,201	0	0	21	3	67,7	61,8	0,47	0,45	-
08.09.2025	1,673	0	52,16	0	0	51,066	0	0	24	0	68,1	60,3	0,48	0,44	-
09.09.2025	1,538	0	45,84	0	0	44,886	0	0	24	0	67,9	59,8	0,47	0,45	-
10.09.2025	1,636	0	45,45	0	0	44,499	0	0	24	0	68	59,3	0,47	0,45	-
11.09.2025	1,497	0	45,41	0	0	44,478	0	0	24	0	67,3	59,3	0,47	0,45	-
12.09.2025	1,625	0	45,505	0	0	44,565	0	0	24	0	67,7	59	0,47	0,45	-
13.09.2025	1,064	0	46,99	0	0	46,019	0	0	24	0	67,7	62,1	0,47	0,45	-
14.09.2025	1,014	0	46,79	0	0	45,834	0	0	24	0	67,2	62	0,47	0,45	-
15.09.2025	1,549	0	42,39	0	0	41,526	0	0	24	0	67,1	58,2	0,47	0,45	-
16.09.2025	1,511	0	34,295	0	0	33,596	0	0	24	0	67,2	56,5	0,47	0,46	-
17.09.2025	1,566	0	33,495	0	0	32,813	0	0	24	0	67,1	55,7	0,47	0,46	-
18.09.2025	1,641	0	44,255	0	0	43,328	0	0	24	0	68,1	59,1	0,47	0,46	-
19.09.2025	1,571	0	48,46	0	0	47,435	0	0	24	0	68,5	60,6	0,48	0,45	-
20.09.2025	1,016	0	52,525	0	0	51,409	0	0	24	0	68,7	64	0,48	0,45	-
Итого:	36,1	0	1152,835	0	0	1129,292	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,622														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	16347,858	264757,57	0	0	258345,637	0	0	27870	342
20.09.2025	16383,96	265910,405	0	0	259474,93	0	0	28611	345

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2025 16:12:47