

#75733#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)
Номер абонента 1132
Порядковый номер 7537
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1122983
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TRab | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2024 | 4,821 | 266,766 | 260,953 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 51 | 0,36 | 0,37 | - |
| 22.02.2024 | 4,936 | 278,297 | 272,219 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 51,5 | 0,36 | 0,37 | - |
| 23.02.2024 | 4,986 | 302,484 | 295,828 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 53 | 0,37 | 0,37 | - |
| 24.02.2024 | 4,779 | 281,656 | 275,547 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 51,9 | 0,37 | 0,38 | - |
| 25.02.2024 | 4,855 | 281,344 | 275,219 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 51,9 | 0,37 | 0,38 | - |
| 26.02.2024 | 4,956 | 294,531 | 288,078 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 52,4 | 0,37 | 0,38 | - |
| 27.02.2024 | 4,944 | 294,578 | 288,141 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 52,4 | 0,37 | 0,38 | - |
| 28.02.2024 | 4,916 | 291,062 | 284,766 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 52,1 | 0,37 | 0,38 | - |
| 29.02.2024 | 4,84 | 273,094 | 267,219 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 50,9 | 0,37 | 0,38 | - |
| 01.03.2024 | 5,128 | 304,734 | 298,047 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 52,5 | 0,36 | 0,37 | - |
| 02.03.2024 | 5,01 | 306,109 | 299,375 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 53,1 | 0,37 | 0,38 | - |
| 03.03.2024 | 4,695 | 283,484 | 277,516 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 51,2 | 0,37 | 0,38 | - |
| 04.03.2024 | 4,727 | 265,859 | 260,172 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68,8 | 50,7 | 0,37 | 0,38 | - |
| 05.03.2024 | 4,617 | 254,016 | 248,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 49,8 | 0,37 | 0,38 | - |
| 06.03.2024 | 5,005 | 272,797 | 266,797 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 51,2 | 0,37 | 0,38 | - |
| 07.03.2024 | 5,316 | 280,047 | 273,438 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 53,2 | 0,38 | 0,38 | - |
| 08.03.2024 | 5,25 | 275,422 | 268,938 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 53 | 0,38 | 0,39 | - |
| 09.03.2024 | 3,147 | 159,672 | 155,656 | 13,57 | 13,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,2 | 55 | 0,38 | 0,39 | - |
| 11.03.2024 | 0,063 | 3,438 | 3,359 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 75,2 | 55 | 0,38 | 0,39 | - |
| 19.03.2024 | 2,535 | 138,297 | 135,125 | 11,78 | 11,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 71,6 | 52,8 | 0,38 | 0,39 | - |
| 20.03.2024 | 5,094 | 281,156 | 274,781 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52,4 | 0,38 | 0,39 | - |
| Итого: | 94,62 | 5388,843 | 5269,799 | 457,65 | 457,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 94,62 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 457,65

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|----------|--------|
| 20.02.2024 | 3253,617 | 199043,656 | 194418,688 | 23772,2 | 1,24 |
| 20.03.2024 | 3348,236 | 204432,5 | 199688,484 | 24229,84 | 1,24 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2024 11:27:19