

#121266#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель	Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя	Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)
Номер абонента	1132
Порядковый номер	7537
Тип теплосчётчика	ТЕМ104-1
Заводской номер	1122983
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	6,178	301,648	293,691	24	24	0	0	0	0	0	0	77,3	56,3	0,36	0,36	-
22.02.2025	5,771	310,848	303,223	24	24	0	0	0	0	0	0	74,2	55,2	0,37	0,36	-
23.02.2025	5,433	295,078	288,168	24	24	0	0	0	0	0	0	72,3	53,4	0,37	0,36	-
24.02.2025	4,513	240,41	234,902	24	24	0	0	0	0	0	0	71,4	52,2	0,37	0,36	-
25.02.2025	4,725	246,434	240,875	24	24	0	0	0	0	3	0	70,8	51,2	0,32	0,31	-
26.02.2025	5,346	302,27	295,414	24	24	0	0	0	0	3	0	71	52,9	0,34	0,34	-
27.02.2025	5,404	311,141	304,039	24	24	0	0	0	0	0	0	71,3	53,5	0,37	0,37	-
28.02.2025	5,242	301,117	294,273	24	24	0	0	0	0	0	0	71,1	53,3	0,37	0,37	-
01.03.2025	5,163	287,758	281,195	24	24	0	0	0	0	0	0	71,2	52,9	0,37	0,37	-
02.03.2025	5,266	297,977	291,199	24	24	0	0	0	0	0	0	71,2	53,1	0,37	0,36	-
03.03.2025	5,239	296,078	289,434	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	52,5	0,37	0,37	-
04.03.2025	5,332	309,891	302,832	24	24	0	0	0	0	0	128	71,2	53,6	0,37	0,36	-
05.03.2025	5,33	324,891	317,453	24	24	0	0	0	0	0	0	71,4	54,6	0,36	0,36	-
06.03.2025	5,395	339,09	331,309	24	24	0	0	0	0	0	0	71,5	55,2	0,37	0,36	-
07.03.2025	4,887	312,531	305,766	24	24	0	0	0	0	0	0	69,2	53,2	0,37	0,36	-
08.03.2025	4,568	304,891	298,617	24	24	0	0	0	0	0	0	67,3	52	0,35	0,35	-
09.03.2025	4,533	303,793	297,594	24	24	0	0	0	0	0	0	67	51,8	0,36	0,36	-
10.03.2025	4,618	313,148	306,848	24	24	0	0	0	0	0	0	66,4	51,3	0,36	0,36	-
11.03.2025	4,386	268,539	262,977	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	50,9	0,36	0,36	-
12.03.2025	4,261	242,715	237,695	24	24	0	0	0	0	0	0	67,5	49,6	0,36	0,36	-
13.03.2025	4,458	251,465	246,105	24	24	0	0	0	0	0	0	68,4	50,3	0,35	0,36	-
14.03.2025	5,352	302,758	295,723	24	24	0	0	0	0	0	0	72	53,9	0,36	0,36	-
15.03.2025	5,401	297,527	290,406	24	24	0	0	0	0	0	0	73,2	54,6	0,37	0,37	-
16.03.2025	5,392	298,344	291,246	24	24	0	0	0	0	0	0	73	54,4	0,37	0,37	-
17.03.2025	5,543	292,105	285,043	24	24	0	0	0	0	0	0	73,6	54,2	0,37	0,37	-
18.03.2025	5,329	305,543	298,461	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	54	0,37	0,37	-
19.03.2025	5,152	304,488	297,707	24	24	0	0	0	0	0	0	70,3	53	0,37	0,37	-
20.03.2025	4,876	297,645	291,316	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	51,8	0,37	0,37	-
Итого:	143,093	8260,123	8073,511	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	143,093															

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	811,029	53558,418	52345,805	7380,16	0
20.03.2025	954,12	61818,539	60419,316	8052,16	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 8:11:22