

#77284#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2024 по 08.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Региональный перинатальный центр, ГАУ
Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)
1132

Заводской номер счётчика 1122983	Показания прибора, Гкал 08.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3444,361	3348,236	96.125

Подпись исполнителя _____



#77283#

Отчёт за период с 20.03.2024 по 08.04.2024.

Номер абонента 1132
 Порядковый номер 7537
 Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
 Заводской номер 1122983
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 17.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab,	T _{Нар} , ч	T _{min} ,	T _{max} ,	T _{dt} ,	T _{tn} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2024	4,8	4,954	282,984	276,812	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	51,7	0,38	0,39
22.03.2024	5,6	4,995	290,781	284,406	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	52,1	0,37	0,38
23.03.2024	6,6	4,93	295,438	289,047	24	24	0	0	0	0	0	0	69,3	52,2	0,38	0,38
24.03.2024	3,6	4,903	282,844	276,688	24	24	0	0	0	0	0	0	69,4	51,7	0,38	0,38
25.03.2024	3,9	4,943	285,609	279,344	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	52	0,37	0,38
26.03.2024	5,5	4,935	296,234	289,828	24	24	0	0	0	0	0	0	69,3	52,3	0,37	0,38
27.03.2024	9,1	5,002	313,984	307,125	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	53,2	0,38	0,39
28.03.2024	11,8	5,048	331,859	324,594	24	24	0	0	0	0	0	0	69,8	54,2	0,38	0,39
29.03.2024	10,7	5,114	339,828	332,359	24	24	0	0	0	0	0	0	69,8	54,4	0,39	0,39
30.03.2024	13,4	5,029	364,828	356,781	24	24	0	0	0	0	0	0	70	55,9	0,39	0,39
31.03.2024	16,7	4,998	377,938	369,562	24	24	0	0	0	0	0	128	70,1	56,6	0,4	0,39
01.04.2024	-	4,959	386,078	377,641	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	56,5	0,4	0,4
02.04.2024	-	4,924	354,719	346,969	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	55,4	0,39	0,39
03.04.2024	-	4,928	285,781	279,422	24	24	0	0	0	0	0	0	70,3	52,7	0,38	0,38
04.04.2024	-	5,256	312,078	304,969	24	24	0	0	0	0	0	0	71,3	54,1	0,36	0,37
05.04.2024	-	5,308	357,469	349,594	24	24	0	0	0	0	0	0	69,9	54,7	0,38	0,38
06.04.2024	-	5,361	379,938	371,562	24	24	0	0	0	0	0	0	69,9	55,5	0,39	0,39
07.04.2024	-	5,29	383,688	375,203	24	24	0	0	0	0	0	0	70	56	0,4	0,4
08.04.2024	-	5,249	384,766	376,25	24	24	0	0	0	0	0	0	70,2	56,2	0,4	0,4
Итого:	7	96,126	6306,844	6168,156	456	456	0	0	0	0	-	-	69,84	54,07	0,38	0,39

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	T _{Нар} , ч	T _{tn} , ч
20.03.2024	3348,236	204432,5	199688,484	24229,84	1,24
08.04.2024	3444,361	210739,344	205856,641	24685,84	1,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения