

#12289#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)
Номер абонента 1132
Порядковый номер 7537
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1122983
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	5,407	426,641	417,156	24	24	0	0	0	0	0	0	70,2	57,3	0,31	0,31	-
22.04.2023	5,421	441,688	431,906	24	24	0	0	0	0	0	0	70	57,5	0,31	0,3	-
23.04.2023	5,371	444,516	434,594	24	24	0	0	0	0	0	0	70,4	58	0,31	0,3	-
24.04.2023	5,044	398,391	389,703	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	56,6	0,31	0,3	-
25.04.2023	4,977	365,531	357,516	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	55,7	0,31	0,3	-
26.04.2023	4,985	337,469	330,109	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	54,4	0,3	0,3	-
27.04.2023	5,136	330,969	323,625	24	24	0	0	0	0	0	0	70,1	54,2	0,29	0,3	-
28.04.2023	5,137	326,203	319,016	24	24	0	0	0	0	0	0	69,9	53,8	0,29	0,29	-
29.04.2023	5,035	340,031	332,578	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	54,6	0,29	0,3	-
30.04.2023	4,866	327,438	320,328	24	24	0	0	0	0	0	0	69,2	54,1	0,3	0,3	-
01.05.2023	5,038	339,234	331,812	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	54,5	0,3	0,3	-
02.05.2023	5,137	350,391	342,672	24	24	0	0	0	0	0	0	69,8	54,8	0,3	0,3	-
03.05.2023	5,018	323,234	316,172	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	53,7	0,3	0,3	-
04.05.2023	4,649	291,5	285,266	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	52,4	0,3	0,3	-
05.05.2023	4,919	303,734	297,047	24	24	0	0	0	0	0	0	69,8	53,3	0,29	0,3	-
06.05.2023	4,815	300,234	293,703	24	24	0	0	0	0	0	0	69,4	53	0,29	0,3	-
07.05.2023	4,776	306,547	299,875	24	24	0	0	0	0	0	0	69,4	53,5	0,29	0,3	-
08.05.2023	4,753	314,625	307,766	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	54,1	0,3	0,3	-
09.05.2023	4,751	319,953	312,922	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	54,5	0,3	0,3	-
10.05.2023	2,117	181,328	177,422	24	24	0	0	0	0	0	0	69	57,1	0,3	0,3	-
11.05.2023	0,401	93,328	91,359	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	63,8	0,31	0,29	-
12.05.2023	0,355	94,594	92,609	24	24	0	0	0	0	1	0	68	64,1	0,31	0,28	-
13.05.2023	0,329	94,328	92,359	24	24	0	0	0	0	1	0	68	64,5	0,31	0,28	-
14.05.2023	0,354	94,984	92,969	24	24	0	0	0	0	1	0	68,2	64,4	0,31	0,28	-
15.05.2023	0,322	84,297	82,531	24	24	0	0	0	0	1	0	67,9	64	0,32	0,28	-
16.05.2023	0,308	92,531	90,609	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	64,4	0,32	0,28	-
17.05.2023	0,331	80,922	79,25	24	24	0	0	0	0	1	0	67,3	63,2	0,32	0,28	-
18.05.2023	0,389	82,594	80,953	24	24	0	0	0	0	1	0	66,3	61,5	0,31	0,29	-
19.05.2023	0,312	87,609	85,781	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	64	0,32	0,3	-
20.05.2023	0,247	90,828	88,922	24	24	0	0	0	0	1	0	67,9	65,2	0,32	0,29	-
Итого:	100,7	7665,672	7498,53	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	100,7															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	2418,971	144968,609	141590,125	16451,6	1,24
20.05.2023	2519,673	152634,281	149088,656	17171,6	1,24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:23:48