

#88368#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)
Номер абонента 1132
Порядковый номер 7537
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1122983
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,377	82,088	80,398	24	24	0	0	0	0	1	0	67,3	62,6	0,32	0,29	-
22.05.2024	0,318	79,271	77,655	24	24	0	0	0	0	1	0	66,9	62,8	0,32	0,29	-
23.05.2024	0,307	77,18	75,605	24	24	0	0	0	0	1	0	66,9	62,9	0,32	0,29	-
24.05.2024	0,278	80,992	79,309	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	64,2	0,32	0,29	-
25.05.2024	0,219	80,164	78,507	24	24	0	0	0	0	1	0	67,4	64,6	0,32	0,29	-
26.05.2024	0,266	80,04	78,381	24	24	0	0	0	0	1	0	67,5	64,1	0,32	0,29	-
27.05.2024	0,278	79,873	78,221	24	24	0	0	0	0	1	0	67,5	63,9	0,32	0,29	-
28.05.2024	0,231	80,312	78,635	24	24	0	0	0	0	1	0	67,8	64,9	0,32	0,29	-
29.05.2024	0,245	80,057	78,396	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	64,5	0,32	0,29	-
30.05.2024	0,252	80,145	78,489	24	24	0	0	0	0	1	0	67,4	64,2	0,32	0,29	-
31.05.2024	0,295	77,701	76,087	24	24	0	0	0	0	1	128	67,6	63,7	0,32	0,29	-
01.06.2024	0,27	78,8	77,155	24	24	0	0	0	0	1	0	67,8	64,3	0,32	0,29	-
02.06.2024	0,202	74,091	72,718	24	24	0	0	0	0	1	0	63,3	60,6	0,32	0,29	-
03.06.2024	0,283	76,739	75,181	24	24	0	0	0	0	1	0	66,8	63	0,32	0,29	-
04.06.2024	0,275	79,059	77,419	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	64	0,32	0,29	-
05.06.2024	0,228	61,951	60,716	24	24	0	0	0	0	1	0	66	62,3	0,32	0,29	-
06.06.2024	0,27	79,405	77,767	24	24	0	0	0	0	3	0	67,4	63,9	0,27	0,24	-
07.06.2024	0,266	76,153	74,622	24	24	0	0	0	0	1	0	66,4	62,8	0,31	0,28	-
08.06.2024	0,231	78,5	76,895	24	24	0	0	0	0	1	0	67,1	64,1	0,31	0,28	-
09.06.2024	0,237	79,478	77,817	23,99	23,99	0	0	0	0	1	0	67,8	64,8	0,31	0,28	-
10.06.2024	0,256	78,069	76,466	24	24	0	0	0	0	1	128	67,2	63,8	0,31	0,28	-
11.06.2024	0,257	79,094	77,456	24	24	0	0	0	0	1	0	67,5	64,2	0,31	0,28	-
12.06.2024	0,236	76,755	75,185	24	24	0	0	0	0	1	0	67	63,9	0,31	0,28	-
13.06.2024	0,255	77,173	75,594	24	24	0	0	0	0	1	0	67	63,7	0,31	0,29	-
14.06.2024	0,299	78,044	76,438	24	24	0	0	0	0	1	0	67,3	63,4	0,31	0,29	-
15.06.2024	0,209	78,668	77,042	24	24	0	0	0	0	1	0	67,4	64,7	0,31	0,29	-
16.06.2024	0,216	78,749	77,114	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	64,8	0,31	0,29	-
17.06.2024	0,25	76,062	74,5	24	24	0	0	0	0	1	0	67,2	63,8	0,31	0,29	-
18.06.2024	0,232	79,366	77,71	24	24	0	0	0	0	3	0	67,8	64,8	0,31	0,28	-
19.06.2024	0,235	79,749	78,076	24	24	0	0	0	0	1	0	68	65	0,31	0,29	-
20.06.2024	0,281	79,412	77,763	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	64	0,32	0,29	-
Итого:	8,054	2423,14	2373,317	743,99	743,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,054															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	47,556	4360,603	4267,838	756,24	0
20.06.2024	55,611	6783,742	6641,157	1500,23	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2024 12:58:20