

#12293#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)
Номер абонента 1132
Порядковый номер 7537
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1122983
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,333	86,161	84,385	24	24	0	0	0	0	1	0	67,4	63,4	0,32	0,28	-
22.06.2021	0,351	87,319	85,504	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	63,6	0,32	0,28	-
23.06.2021	0,372	86,986	85,176	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	63,3	0,32	0,28	-
24.06.2021	0,359	85,785	84	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	63,4	0,32	0,28	-
25.06.2021	0,344	85,885	84,121	24	24	0	0	0	0	1	0	67,2	63,1	0,32	0,28	-
26.06.2021	0,326	86,561	84,764	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	63,8	0,32	0,28	-
27.06.2021	0,328	84,723	82,972	24	24	0	0	0	0	1	0	67,5	63,5	0,32	0,28	-
28.06.2021	0,33	85,343	83,614	24	24	0	0	0	0	1	0	66,7	62,8	0,32	0,28	-
29.06.2021	0,072	24,012	23,612	24	24	0	0	0	0	1	0	59,9	56,9	0,32	0,28	-
30.06.2021	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	28,8	27	0,12	0,12	-
01.07.2021	0	0,004	0,004	24	24	0	0	0	0	3	0	26,5	26,2	0,01	0,01	-
02.07.2021	0	0,008	0,008	24	24	0	0	0	0	3	0	25,6	25,3	0	0	-
03.07.2021	0	0,006	0,006	24	24	0	0	0	0	3	0	24,6	24,3	0	0	-
04.07.2021	0	0,001	0,001	24	24	0	0	0	0	3	0	23,9	23,8	0	0	-
05.07.2021	0	0,004	0,004	24	24	0	0	0	0	3	0	23,8	23,7	0	0	-
06.07.2021	0	0,005	0,005	24	24	0	0	0	0	3	0	23,5	23,3	0	0	-
07.07.2021	0	0,001	0,001	24	24	0	0	0	0	3	0	23,7	23,5	0	0	-
08.07.2021	0,055	20,282	19,994	24	24	0	0	0	0	3	0	53,6	51,2	0	0	-
09.07.2021	0,169	78,598	76,973	24	24	0	0	0	0	3	0	67,4	65,2	0,09	0,09	-
10.07.2021	0,163	90,635	88,741	24	24	0	0	0	0	1	0	67,8	66	0,27	0,24	-
11.07.2021	0,189	96,253	94,118	24	24	0	0	0	0	1	0	70,1	68,1	0,3	0,25	-
12.07.2021	0,194	96,686	94,558	24	24	0	0	0	0	1	0	69,8	67,8	0,31	0,27	-
13.07.2021	0,201	97,153	94,996	24	24	0	0	0	0	1	0	70,2	68,1	0,32	0,27	-
14.07.2021	0,241	91,739	89,711	24	24	0	0	0	0	1	0	70	67,3	0,33	0,28	-
15.07.2021	0,231	93,016	91,002	24	24	0	0	0	0	3	0	69,2	66,7	0,31	0,27	-
16.07.2021	0,235	72,984	71,398	24	24	0	0	0	0	1	0	69,3	66	0,32	0,27	-
17.07.2021	0,258	55,01	53,839	24	24	0	0	0	0	1	0	68,5	63,7	0,3	0,27	-
18.07.2021	0,306	55,423	54,234	24	24	0	0	0	0	1	0	68,8	63,2	0,29	0,28	-
19.07.2021	0,296	55,054	53,894	24	24	0	0	0	0	1	0	68,2	62,7	0,29	0,28	-
20.07.2021	0,324	55,139	53,968	24	24	0	0	0	0	1	128	68,4	62,4	0,29	0,28	-
Итого:	5,677	1670,776	1635,603	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,677															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	6,336	1304,216	1277,448	396,86	0
20.07.2021	12,014	2974,992	2913,05	1116,86	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2021 12:52:34