

#90637#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)
Номер абонента 1132
Порядковый номер 7537
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1122983
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,259	80,588	78,928	24	24	0	0	0	0	1	128	67,3	64	0,32	0,29	-
22.06.2024	0,208	80,085	78,458	24	24	0	0	0	0	1	0	66,8	64,1	0,32	0,29	-
23.06.2024	0,223	81,501	79,806	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	64,9	0,32	0,29	-
24.06.2024	0,106	39,243	38,438	24	24	0	0	0	0	1	0	67,2	64,4	0,32	0,29	-
25.06.2024	0,158	36,014	35,345	24	24	0	0	0	0	3	0	63,4	58,9	0,22	0,21	-
26.06.2024	0,045	18,002	17,759	24	24	0	0	0	0	3	128	53,5	51	0,23	0,2	-
27.06.2024	0,001	1,167	1,164	24	24	0	0	0	0	3	0	24,1	22,9	0,1	0,1	-
28.06.2024	0,002	1,819	1,815	24	24	0	0	0	0	3	128	23,4	22,1	0	0	-
29.06.2024	0,001	2,056	2,053	24	24	0	0	0	0	3	0	22,3	21,9	0	0	-
30.06.2024	0	2,065	2,062	24	24	0	0	0	0	3	0	21,9	21,7	0	0	-
01.07.2024	0	2,995	2,99	24	24	0	0	0	0	3	0	21,9	21,7	0	0	-
02.07.2024	0	2,89	2,886	24	24	0	0	0	0	3	0	20,1	19,8	0	0	-
03.07.2024	0	3,382	3,378	24	24	0	0	0	0	3	0	19,1	19	0	0	-
04.07.2024	0	2,9	2,897	24	24	0	0	0	0	3	0	19	18,8	0	0	-
05.07.2024	0,114	35,742	35,256	24	24	0	0	0	0	3	128	51,6	48,5	0	0	-
06.07.2024	0,208	88,609	86,801	24	24	0	0	0	0	3	0	66,9	64,6	0,17	0,15	-
07.07.2024	0,195	90,862	88,954	24	24	0	0	0	0	1	0	68	65,9	0,33	0,29	-
08.07.2024	0,222	80,417	78,771	24	24	0	0	0	0	1	0	67,1	64,2	0,33	0,29	-
09.07.2024	0,255	70,934	69,513	24	24	0	0	0	0	1	128	66,3	62,6	0,32	0,29	-
10.07.2024	0,257	68,856	67,468	24	24	0	0	0	0	1	128	66,5	62,7	0,31	0,29	-
11.07.2024	0,246	67,423	66,071	23,99	23,99	0	0	0	0	1	0	66,3	62,6	0,31	0,29	-
12.07.2024	0,242	66,804	65,475	24	24	0	0	0	0	1	128	66	62,3	0,31	0,29	-
13.07.2024	0,219	67,148	65,797	24	24	0	0	0	0	1	0	66,4	63,1	0,31	0,29	-
14.07.2024	0,226	65,316	64,005	24	24	0	0	0	0	1	0	66,3	62,8	0,31	0,29	-
15.07.2024	0,275	68,894	67,501	24	24	0	0	0	0	1	0	66,6	62,6	0,3	0,29	-
16.07.2024	0,233	71,573	70,13	24	24	0	0	0	0	1	128	66,5	63,2	0,31	0,29	-
17.07.2024	0,261	74,617	73,026	24	24	0	0	0	0	1	0	68,6	65,1	0,31	0,29	-
18.07.2024	0,255	74,059	72,466	24	24	0	0	0	0	1	0	69	65,5	0,32	0,29	-
19.07.2024	0,255	72,897	71,334	24	24	0	0	0	0	1	0	68,8	65,2	0,32	0,3	-
20.07.2024	0,225	73,122	71,541	24	24	0	0	0	0	1	0	69,1	66	0,32	0,3	-
Итого:	4,691	1491,98	1462,088	719,99	719,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,691															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	55,611	6783,742	6641,157	1500,23	0
20.07.2024	60,304	8275,724	8103,247	2220,21	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 11:59:15