

#142346#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Региональный перинатальный центр, ГАУ
Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)
1132
7537
ТЕМ104-1
1122983
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,219	70,273	68,758	24	24	0	0	0	0	1	0	68,8	65,6	0,31	0,3	-
22.06.2025	0,187	69,875	68,375	24	24	0	0	0	0	1	0	68,9	66,1	0,31	0,3	-
23.06.2025	0,229	71,812	70,273	24	24	0	0	0	0	1	0	68,9	65,7	0,31	0,3	-
24.06.2025	0,24	66,938	65,523	24	24	0	0	0	0	1	0	68,3	64,7	0,31	0,3	-
25.06.2025	0,043	16,594	16,32	24	24	0	0	0	0	1	0	58,9	56,4	0,31	0,3	-
26.06.2025	0	0	0,008	24	24	0	0	0	0	3	0	19,7	19,5	0,17	0,18	-
27.06.2025	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	19,9	19,8	0,06	0,08	-
28.06.2025	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	18,5	18,6	0,07	0,08	-
29.06.2025	0	0,125	0,117	24	24	0	0	0	0	3	0	19,2	19,2	0,09	0,1	-
30.06.2025	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	18,2	18,2	0,11	0,11	-
01.07.2025	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	18,2	18,2	0,11	0,12	-
02.07.2025	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	19,2	18,9	0,11	0,12	-
03.07.2025	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	20,2	19,8	0,1	0,11	-
04.07.2025	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	18,4	18,4	0,08	0,09	-
05.07.2025	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	18,2	18,1	0,07	0,08	-
06.07.2025	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	18,8	18,6	0,07	0,08	-
07.07.2025	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	19,8	19,7	0,07	0,08	-
08.07.2025	0,054	24,43	24,086	24	24	0	0	0	0	3	0	52,1	50	0,07	0,08	-
09.07.2025	0,204	87,867	86,008	24	24	0	0	0	0	3	0	68,3	65,9	0,17	0,16	-
10.07.2025	0,243	82,891	81,117	24	24	0	0	0	0	1	0	68,9	65,9	0,31	0,29	-
11.07.2025	0,229	82,734	80,961	24	24	0	0	0	0	1	0	68,7	65,9	0,31	0,29	-
12.07.2025	0,164	80,469	78,75	24	24	0	0	0	0	1	0	68,7	66,6	0,31	0,29	-
13.07.2025	0,136	80,734	79	24	24	0	0	0	0	1	0	68,7	67	0,31	0,29	-
14.07.2025	0,202	82,484	80,711	24	24	0	0	0	0	1	0	69	66,5	0,31	0,29	-
15.07.2025	0,225	82,266	80,492	24	24	0	0	0	0	1	0	69,1	66,3	0,31	0,29	-
16.07.2025	0,335	77,648	75,977	24	24	0	0	0	0	1	0	68,9	64,5	0,31	0,29	-
17.07.2025	0,198	68,234	66,797	24	24	0	0	0	0	1	0	68,2	65,2	0,3	0,29	-
18.07.2025	0,21	67,219	65,805	24	24	0	0	0	0	3	128	67,8	64,7	0,3	0,29	-
19.07.2025	0,162	65,273	63,945	24	24	0	0	0	0	1	0	67	64,4	0,29	0,29	-
20.07.2025	0,149	68,391	66,945	24	24	0	0	0	0	1	0	68,3	66,1	0,29	0,29	-
Итого:	3,429	1246,257	1219,968	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,429															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1184,604	78547,203	76785,773	10260,15	0
20.07.2025	1188,033	79793,461	78005,742	10980,14	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 10:23:49