

#12294#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)
Номер абонента 1132
Порядковый номер 7537
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1122983
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,307	53,393	52,263	24	24	0	0	0	0	1	0	68,3	62,4	0,29	0,28	-
22.07.2021	0,348	54,801	53,609	24	24	0	0	0	0	1	0	69,4	62,9	0,29	0,28	-
23.07.2021	0,278	51,508	50,403	24	24	0	0	0	0	1	0	68,8	63,3	0,3	0,28	-
24.07.2021	0,243	53,159	52,038	24	24	0	0	0	0	3	0	68,2	63,5	0,3	0,28	-
25.07.2021	0,347	53,721	52,577	24	24	0	0	0	0	1	0	68,6	62	0,29	0,28	-
26.07.2021	0,295	54,628	53,449	24	24	0	0	0	0	1	0	69,1	63,6	0,29	0,28	-
27.07.2021	0,262	54,391	53,216	24	24	0	0	0	0	1	0	69,1	64,2	0,3	0,28	-
28.07.2021	0,228	53,388	52,246	24	24	0	0	0	0	1	0	68,7	64,4	0,3	0,28	-
29.07.2021	0,252	53,8	52,649	24	24	0	0	0	0	1	0	68,7	63,9	0,29	0,28	-
30.07.2021	0,269	54,134	52,968	24	24	0	0	0	0	1	0	69	63,9	0,29	0,28	-
31.07.2021	0,243	54,377	53,208	24	24	0	0	0	0	1	0	68,9	64,3	0,29	0,28	-
01.08.2021	0,251	53,507	52,365	24	24	0	0	0	0	1	0	68,6	63,8	0,29	0,28	-
02.08.2021	0,36	54,396	53,232	24	24	0	0	0	0	1	0	68,7	62	0,29	0,28	-
03.08.2021	0,436	52,022	50,923	24	24	0	0	0	0	1	0	68,3	59,7	0,29	0,28	-
04.08.2021	0,291	49,999	48,934	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	62,6	0,29	0,29	-
05.08.2021	0,326	50,397	49,338	24	24	0	0	0	0	1	0	68	61,4	0,3	0,29	-
06.08.2021	0,333	50,517	49,468	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	60,9	0,3	0,29	-
07.08.2021	0,306	51,028	49,953	24	24	0	0	0	0	1	0	68,2	62	0,3	0,29	-
08.08.2021	0,228	50,649	49,574	24	24	0	0	0	0	1	0	68,5	63,9	0,3	0,29	-
09.08.2021	0,302	49,64	48,597	24	24	0	0	0	0	1	0	68	61,8	0,3	0,29	-
10.08.2021	0,349	49,507	48,465	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	60,9	0,3	0,29	-
11.08.2021	0,339	48,588	47,566	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	61	0,3	0,29	-
12.08.2021	0,313	49,836	48,781	24	24	0	0	0	0	3	0	68,3	61,9	0,29	0,29	-
13.08.2021	0,292	49,801	48,754	24	24	0	0	0	0	1	0	68	62,1	0,3	0,29	-
14.08.2021	0,285	49,937	48,889	24	24	0	0	0	0	1	0	68	62,2	0,3	0,29	-
15.08.2021	0,27	50,042	48,978	24	24	0	0	0	0	1	0	68,5	63	0,3	0,29	-
16.08.2021	0,288	50,379	49,311	24	24	0	0	0	0	1	0	68,4	62,6	0,3	0,29	-
17.08.2021	0,273	49,795	48,755	24	24	0	0	0	0	1	0	67,8	62,2	0,3	0,29	-
18.08.2021	0,303	49,569	48,533	24	24	0	0	0	0	1	0	67,9	61,6	0,29	0,29	-
19.08.2021	0,312	49,431	48,389	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	61,7	0,29	0,29	-
20.08.2021	0,28	50,261	49,199	24	24	0	0	0	0	1	0	68,3	62,6	0,3	0,29	-
Итого:	9,209	1600,601	1566,63	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,209															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	12,014	2974,992	2913,05	1116,86	0
20.08.2021	21,223	4575,593	4479,679	1860,86	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2021 11:08:11