

#28726#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель	Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя	Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)
Номер абонента	1132
Порядковый номер	7537
Тип теплосчётчика	ТЕМ104-1
Заводской номер	1122983
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,294	95,953	93,906	24	24	0	0	0	0	1	0	68,7	65,6	0,33	0,3	-
22.07.2023	0,21	94,188	92,203	24	24	0	0	0	0	1	0	68,2	66	0,34	0,31	-
23.07.2023	0,228	94,578	92,578	24	24	0	0	0	0	1	0	68,4	65,9	0,34	0,31	-
24.07.2023	0,29	94,25	92,266	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	65	0,34	0,31	-
25.07.2023	0,274	95,875	93,844	24	24	0	0	0	0	1	0	68,4	65,4	0,34	0,31	-
26.07.2023	0,282	89,688	87,859	24	24	0	0	0	0	1	0	66,8	63,6	0,35	0,31	-
27.07.2023	0,307	93,859	91,906	24	24	0	0	0	0	1	0	68	64,6	0,34	0,31	-
28.07.2023	0,304	93,734	91,766	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	64,8	0,34	0,31	-
29.07.2023	0,246	95,047	93,031	24	24	0	0	0	0	1	0	68,2	65,5	0,34	0,31	-
30.07.2023	0,226	95,156	93,156	24	24	0	0	0	0	1	0	68,4	66	0,34	0,31	-
31.07.2023	0,256	92,562	90,609	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	65,3	0,34	0,31	-
01.08.2023	0,296	92,078	90,125	24	24	0	0	0	0	3	0	68,6	65,4	0,34	0,3	-
02.08.2023	0,3	82,875	81,125	24	24	0	0	0	0	1	0	67,9	64,2	0,34	0,31	-
03.08.2023	0,253	78,891	77,266	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	64,3	0,33	0,31	-
04.08.2023	0,247	79,172	77,5	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	65	0,33	0,31	-
05.08.2023	0,231	78,266	76,625	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	65,1	0,33	0,31	-
06.08.2023	0,247	76,016	74,438	24	24	0	0	0	0	1	0	67,5	64,2	0,33	0,31	-
07.08.2023	0,238	70,938	69,5	24	24	0	0	0	0	1	0	66,3	62,9	0,33	0,31	-
08.08.2023	0,262	69,609	68,188	24	24	0	0	0	0	1	0	67,2	63,4	0,32	0,31	-
09.08.2023	0,297	69,891	68,438	24	24	0	0	0	0	1	0	67,8	63,4	0,32	0,31	-
10.08.2023	0,307	68,547	67,125	24	24	0	0	0	0	1	0	67,4	62,8	0,32	0,31	-
11.08.2023	0,271	68,172	66,781	24	24	0	0	0	0	1	0	67	63	0,32	0,31	-
12.08.2023	0,206	68,406	67,016	24	24	0	0	0	0	1	0	66,8	63,7	0,32	0,31	-
13.08.2023	0,261	69,406	67,984	24	24	0	0	0	0	1	0	67,2	63,4	0,32	0,31	-
14.08.2023	0,284	70,297	68,828	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	63,5	0,32	0,31	-
15.08.2023	0,251	74,047	72,516	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	64,1	0,32	0,31	-
16.08.2023	0,234	83,969	82,156	24	24	0	0	0	0	1	0	69,2	66,4	0,32	0,31	-
17.08.2023	0,283	81,359	79,625	24	24	0	0	0	0	1	0	68,6	65	0,33	0,31	-
18.08.2023	0,322	80,969	79,234	24	24	0	0	0	0	1	0	68,5	64,5	0,33	0,31	-
19.08.2023	0,192	81,406	79,703	24	24	0	0	0	0	1	0	68,2	65,8	0,33	0,3	-
20.08.2023	0,21	82,281	80,516	24	24	0	0	0	0	1	0	68,8	66,2	0,33	0,3	-
Итого:	8,109	2561,485	2507,813	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,109															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	2533,594	156561,953	152934,766	18635,6	1,24
20.08.2023	2541,705	159123,438	155442,578	19379,6	1,24

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2023 7:44:10