

#92852#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ  
Адрес потребителя Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)  
Номер абонента 1132  
Порядковый номер 7537  
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1  
Заводской номер 1122983  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,204	67,183	65,765	24	24	0	0	0	0	1	0	68,2	65,1	0,32	0,3	-
22.07.2024	0,229	64,611	63,303	24	24	0	0	0	0	1	0	66,7	63	0,31	0,29	-
23.07.2024	0,209	66,491	65,132	24	24	0	0	0	0	1	128	67	63,8	0,3	0,29	-
24.07.2024	0,223	70,075	68,586	24	24	0	0	0	0	1	0	68,5	65,2	0,31	0,29	-
25.07.2024	0,241	68,518	67,109	24	24	0	0	0	0	1	0	67,2	63,6	0,31	0,29	-
26.07.2024	0,235	67,998	66,623	24	24	0	0	0	0	1	0	66,6	63,1	0,31	0,29	-
27.07.2024	0,209	69,499	68,074	24	24	0	0	0	0	1	0	67,1	64,1	0,31	0,29	-
28.07.2024	0,21	67,342	65,976	24	24	0	0	0	0	1	0	66,7	63,6	0,32	0,3	-
29.07.2024	0,251	67,204	65,849	24	24	0	0	0	0	1	128	66,5	62,7	0,31	0,29	-
30.07.2024	0,23	67,298	65,935	24	24	0	0	0	0	1	128	66,7	63,2	0,32	0,29	-
31.07.2024	0,227	66,812	65,458	24	24	0	0	0	0	1	0	66,7	63,2	0,32	0,3	-
01.08.2024	0,208	67,44	66,066	23,99	23,99	0	0	0	0	1	0	66,9	63,7	0,32	0,3	-
02.08.2024	0,234	66,906	65,551	24	24	0	0	0	0	1	128	66,7	63,2	0,32	0,3	-
03.08.2024	0,211	73,935	72,429	24	24	0	0	0	0	1	0	66,9	64	0,31	0,29	-
04.08.2024	0,215	77,343	75,748	24	24	0	0	0	0	1	0	67,3	64,5	0,31	0,28	-
05.08.2024	0,239	78,172	76,555	24	24	0	0	0	0	1	128	67,5	64,4	0,31	0,29	-
06.08.2024	0,241	69,887	68,475	24	24	0	0	0	0	1	0	66,6	63,1	0,32	0,29	-
07.08.2024	0,266	66,55	65,209	24	24	0	0	0	0	1	0	66,5	62,4	0,32	0,29	-
08.08.2024	0,261	66,382	65,041	24	24	0	0	0	0	1	0	66,6	62,6	0,31	0,29	-
09.08.2024	0,226	66,058	64,723	24	24	0	0	0	0	1	0	66,6	63,1	0,31	0,29	-
10.08.2024	0,224	65,219	63,909	24	24	0	0	0	0	1	0	66,3	62,8	0,31	0,29	-
11.08.2024	0,286	64,611	63,322	24	24	0	0	0	0	1	0	66,1	61,6	0,31	0,29	-
12.08.2024	0,272	65,656	64,33	24	24	0	0	0	0	1	0	66,6	62,4	0,31	0,29	-
13.08.2024	0,236	66,442	65,096	24	24	0	0	0	0	1	0	66,7	63	0,31	0,29	-
14.08.2024	0,229	65,666	64,337	24	24	0	0	0	0	1	0	66,6	63	0,31	0,29	-
15.08.2024	0,257	66,672	65,311	24	24	0	0	0	0	1	0	67	63,1	0,31	0,29	-
16.08.2024	0,234	66,478	65,119	24	24	0	0	0	0	1	0	67	63,4	0,31	0,29	-
17.08.2024	0,211	66,712	65,354	24	24	0	0	0	0	1	0	66,8	63,6	0,31	0,29	-
18.08.2024	0,216	66,228	64,878	24	24	0	0	0	0	1	0	66,9	63,6	0,31	0,29	-
19.08.2024	0,259	66,814	65,45	24	24	0	0	0	0	1	0	67	63	0,31	0,29	-
20.08.2024	0,223	66,284	64,937	24	24	0	0	0	0	1	0	66,9	63,4	0,31	0,29	-
Итого:	7,216	2102,486	2059,65	743,99	743,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,216															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	60,304	8275,724	8103,247	2220,21	0
20.08.2024	67,521	10378,208	10162,895	2964,19	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 9:31:15