

#145204#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель	Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя	Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)
Номер абонента	1132
Порядковый номер	7537
Тип теплосчётчика	ТЕМ104-1
Заводской номер	1122983
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,186	69,656	68,18	24	24	0	0	0	0	1	0	68,3	65,5	0,29	0,29	-
22.07.2025	0,199	69,484	68,039	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	64,7	0,3	0,29	-
23.07.2025	0,2	67,367	65,992	24	24	0	0	0	0	1	0	67	64	0,3	0,29	-
24.07.2025	0,202	69,258	67,805	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	65,1	0,29	0,29	-
25.07.2025	0,189	70,695	69,195	24	24	0	0	0	0	1	0	68,2	65,5	0,3	0,29	-
26.07.2025	0,147	72,523	70,984	24	24	0	0	0	0	1	0	68,6	66,5	0,3	0,29	-
27.07.2025	0,135	71,555	70,039	24	24	0	0	0	0	1	0	68,2	66,3	0,31	0,3	-
28.07.2025	0,149	72,148	70,617	24	24	0	0	0	0	1	0	68,4	66,3	0,3	0,3	-
29.07.2025	0,178	68,031	66,602	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	65,4	0,3	0,29	-
30.07.2025	0,175	61,648	60,383	24	24	0	0	0	0	1	0	67,3	64,4	0,3	0,29	-
31.07.2025	0,199	63,203	61,883	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	64,5	0,29	0,29	-
01.08.2025	0,176	68,164	66,719	24	24	0	0	0	0	1	0	68,4	65,8	0,29	0,29	-
02.08.2025	0,152	69,539	68,062	24	24	0	0	0	0	1	0	68,3	66	0,3	0,29	-
03.08.2025	0,154	68,617	67,195	24	24	0	0	0	0	1	0	67,8	65,5	0,3	0,29	-
04.08.2025	0,204	70,406	68,883	24	24	0	0	0	0	1	128	69,2	66,2	0,3	0,29	-
05.08.2025	0,22	67,516	66,102	24	24	0	0	0	0	1	0	67,9	64,6	0,3	0,29	-
06.08.2025	0,246	67,039	65,625	23,99	23,99	0	0	0	0	1	0	67,9	64,2	0,3	0,29	-
07.08.2025	0,198	65,844	64,453	24	24	0	0	0	0	1	128	68,2	65,2	0,3	0,3	-
08.08.2025	0,234	63,055	61,75	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	63,8	0,3	0,3	-
09.08.2025	0,237	62,578	61,281	24	24	0	0	0	0	1	0	67,5	63,6	0,3	0,3	-
10.08.2025	0,16	62,273	60,984	24	24	0	0	0	0	1	0	67,4	64,8	0,3	0,3	-
11.08.2025	0,204	61,812	60,539	24	24	0	0	0	0	1	0	67,4	64	0,31	0,3	-
12.08.2025	0,28	62,039	60,766	24	24	0	0	0	0	1	0	67,4	62,8	0,31	0,3	-
13.08.2025	0,181	63,367	62,023	24	24	0	0	0	0	3	0	68,1	65,1	0,31	0,3	-
14.08.2025	0,259	57,703	56,508	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	63,1	0,31	0,3	-
15.08.2025	0,23	56,727	55,539	24	24	0	0	0	0	1	0	67,9	63,7	0,31	0,31	-
16.08.2025	0,138	56,727	55,531	24	24	0	0	0	0	1	0	68	65,5	0,31	0,31	-
17.08.2025	0,148	56,602	55,43	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	65	0,31	0,31	-
18.08.2025	0,184	58,922	57,68	24	24	0	0	0	0	1	0	68	64,8	0,31	0,31	-
19.08.2025	0,195	57,352	56,164	24	24	0	0	0	0	1	0	67,5	64,1	0,31	0,31	-
20.08.2025	0,201	54,781	53,648	24	24	0	0	0	0	1	0	67,4	63,6	0,3	0,29	-
Итого:	5,96	2006,631	1964,601	743,99	743,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,96															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1188,033	79793,461	78005,742	10980,14	0
20.08.2025	1193,992	81800,094	79970,344	11724,13	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2025 9:17:07