

# #12292#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ  
Адрес потребителя Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)  
Номер абонента 1132  
Порядковый номер 7537  
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1  
Заводской номер 1122983  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,259	50,599	49,531	24	24	0	0	0	0	1	0	68,2	63	0,3	0,29	-
22.08.2021	0,293	50,468	49,399	24	24	0	0	0	0	1	0	68,3	62,4	0,3	0,29	-
23.08.2021	0,303	50,459	49,391	24	24	0	0	0	0	1	0	68,3	62,2	0,3	0,29	-
24.08.2021	0,264	49,666	48,621	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	62,7	0,3	0,29	-
25.08.2021	0,26	48,61	47,592	24	24	0	0	0	0	1	0	67,9	62,4	0,3	0,29	-
26.08.2021	0,292	48,35	47,34	24	24	0	0	0	0	1	0	67,8	61,6	0,3	0,29	-
27.08.2021	0,316	49,844	48,792	24	24	0	0	0	0	1	0	68,2	61,7	0,3	0,29	-
28.08.2021	0,294	49,294	48,259	24	24	0	0	0	0	1	0	68	62	0,3	0,29	-
29.08.2021	0,269	48,288	47,298	24	24	0	0	0	0	1	0	67,1	61,5	0,3	0,29	-
30.08.2021	0,364	49,237	48,207	24	24	0	0	0	0	1	0	67,9	60,3	0,3	0,29	-
31.08.2021	0,381	50,065	49,014	24	24	0	0	0	0	1	0	68	60,2	0,3	0,29	-
01.09.2021	0,358	49,797	48,754	24	24	0	0	0	0	1	0	67,9	60,6	0,3	0,29	-
02.09.2021	0,383	49,175	48,159	24	24	0	0	0	0	1	0	67,4	59,5	0,3	0,29	-
03.09.2021	0,388	49,063	48,045	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	59,5	0,29	0,29	-
04.09.2021	0,377	49,036	48,012	24	24	0	0	0	0	1	0	67,8	60	0,3	0,29	-
05.09.2021	0,335	49,258	48,233	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	60,8	0,3	0,29	-
06.09.2021	0,354	49,338	48,315	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	60,2	0,3	0,29	-
07.09.2021	0,241	32,238	31,578	24	24	0	0	0	0	1	0	67,1	59,5	0,3	0,29	-
08.09.2021	0,187	35,713	34,948	24	24	0	0	0	0	3	0	68,5	63,1	0,2	0,2	-
09.09.2021	0,386	85,7	83,83	24	24	0	0	0	0	3	0	69,5	64,9	0,14	0,13	-
10.09.2021	0,312	88,723	86,783	24	24	0	0	0	0	1	0	69,6	66	0,32	0,29	-
11.09.2021	0,363	89,671	87,707	24	24	0	0	0	0	1	0	69,7	65,5	0,33	0,29	-
12.09.2021	0,35	89,268	87,298	24	24	0	0	0	0	1	0	69,9	65,9	0,33	0,29	-
13.09.2021	0,404	92,463	90,416	24	24	0	0	0	0	1	0	70	65,6	0,33	0,29	-
14.09.2021	0,404	85,123	83,277	24	24	0	0	0	0	1	0	69,2	64,4	0,33	0,29	-
15.09.2021	0,382	80,275	78,518	24	22,76	0	0	0	1,24	3	0	69,6	64,8	0,32	0,29	-
16.09.2021	0,429	92,351	90,313	24	24	0	0	0	0	3	2	69,9	65,2	0,31	0,27	-
17.09.2021	0,42	90,945	88,934	24	24	0	0	0	0	1	0	70	65,3	0,33	0,29	-
18.09.2021	0,444	88,928	86,967	24	24	0	0	0	0	1	0	69,9	64,8	0,33	0,29	-
19.09.2021	0,5	87,234	85,326	24	24	0	0	0	0	1	0	69,6	63,8	0,33	0,29	-
20.09.2021	0,496	85,885	84,001	24	24	0	0	0	0	1	0	69,7	63,8	0,32	0,29	-
Итого:	10,808	1965,064	1922,858	744	742,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,808															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742,76

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	21,223	4575,593	4479,679	1860,86	0
20.09.2021	32,029	6540,656	6402,538	2603,62	1,24

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2021 13:01:08