

#35018#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)
Номер абонента 1132
Порядковый номер 7537
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1122983
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,264	82,922	81,141	24	24	0	0	0	0	1	0	68,9	65,7	0,33	0,3	-
22.08.2023	0,276	80,203	78,516	24	24	0	0	0	0	1	0	68,3	64,8	0,33	0,31	-
23.08.2023	0,286	81,344	79,578	24	24	0	0	0	0	1	0	68,8	65,3	0,32	0,31	-
24.08.2023	0,274	82,594	80,797	24	24	0	0	0	0	1	0	69,5	66,2	0,33	0,3	-
25.08.2023	0,309	82,406	80,594	24	24	0	0	0	0	1	0	69,6	65,8	0,33	0,3	-
26.08.2023	0,238	81,375	79,609	24	24	0	0	0	0	1	0	69,4	66,5	0,33	0,3	-
27.08.2023	0,278	83,703	81,844	24	24	0	0	0	0	1	0	70,2	66,8	0,33	0,3	-
28.08.2023	0,275	78,797	77,125	24	24	0	0	0	0	1	0	68,6	65	0,33	0,3	-
29.08.2023	0,248	77,844	76,172	24	24	0	0	0	0	1	0	68,4	65,2	0,32	0,3	-
30.08.2023	0,244	67,625	66,266	24	24	0	0	0	0	1	0	66,8	63,1	0,32	0,3	-
31.08.2023	0,268	76,391	74,812	24	24	0	0	0	0	3	0	67,3	63,7	0,31	0,3	-
01.09.2023	0,262	75,688	74,141	24	24	0	0	0	0	1	0	66,9	63,4	0,32	0,31	-
02.09.2023	0,222	78,656	77,016	24	24	0	0	0	0	1	0	67,8	65	0,32	0,31	-
03.09.2023	0,23	79,266	77,594	24	24	0	0	0	0	1	0	68,2	65,2	0,33	0,31	-
04.09.2023	0,249	77,594	76	24	24	0	0	0	0	1	0	67,2	64	0,33	0,31	-
05.09.2023	0,243	79,328	77,672	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	64,6	0,32	0,31	-
06.09.2023	0,245	79,812	78,141	24	24	0	0	0	0	1	0	68	64,8	0,33	0,31	-
07.09.2023	0,245	80,562	78,859	24	24	0	0	0	0	1	0	68,5	65,4	0,33	0,31	-
08.09.2023	0,259	81,141	79,438	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	64,9	0,33	0,31	-
09.09.2023	0,225	79,906	78,219	24	24	0	0	0	0	1	0	68,2	65,3	0,33	0,31	-
10.09.2023	0,198	79,812	78,125	24	24	0	0	0	0	1	0	68,3	65,8	0,33	0,31	-
11.09.2023	0,241	80,438	78,75	24	24	0	0	0	0	1	0	68,3	65,2	0,33	0,31	-
12.09.2023	0,253	80,453	78,719	24	24	0	0	0	0	1	0	68,8	65,6	0,33	0,31	-
13.09.2023	0,232	78,359	76,703	24	24	0	0	0	0	1	0	68,5	65,5	0,33	0,31	-
14.09.2023	0,248	75,922	74,359	24	24	0	0	0	0	1	0	67,1	63,8	0,33	0,31	-
15.09.2023	0,239	76,516	74,906	24	24	0	0	0	0	1	0	67,8	64,6	0,32	0,31	-
16.09.2023	0,183	77,516	75,875	24	24	0	0	0	0	1	0	68,8	66,4	0,32	0,31	-
17.09.2023	0,19	77,031	75,391	24	24	0	0	0	0	1	0	68,5	66	0,32	0,31	-
18.09.2023	0,236	77,781	76,125	24	24	0	0	0	0	1	0	68,5	65,4	0,32	0,31	-
19.09.2023	0,159	44,453	43,609	24	24	0	0	0	0	1	0	63,2	59,8	0,32	0,31	-
20.09.2023	0,253	79,625	77,969	24	24	0	0	0	0	3	0	67,9	64,7	0,21	0,21	-
Итого:	7,572	2415,063	2364,065	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,572															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	2541,705	159123,438	155442,578	19379,6	1,24
20.09.2023	2549,275	161538,5	157806,641	20123,6	1,24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 7:30:09