

#95192#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)
Номер абонента 1132
Порядковый номер 7537
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1122983
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,209	65,986	64,645	24	24	0	0	0	0	1	0	66,8	63,6	0,31	0,29	-
22.08.2024	0,244	69,472	68,054	24	24	0	0	0	0	1	0	67	63,4	0,31	0,29	-
23.08.2024	0,241	79,657	77,983	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	65	0,32	0,29	-
24.08.2024	0,194	79,335	77,684	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	65,2	0,32	0,29	-
25.08.2024	0,213	75,418	73,864	24	24	0	0	0	0	1	0	67,3	64,4	0,32	0,29	-
26.08.2024	0,219	75,847	74,283	24	24	0	0	0	0	3	0	67,3	64,4	0,32	0,29	-
27.08.2024	0,263	77,836	76,209	24	24	0	0	0	0	1	0	67,9	64,4	0,32	0,29	-
28.08.2024	0,241	77,027	75,423	24	24	0	0	0	0	1	0	67,8	64,6	0,32	0,29	-
29.08.2024	0,247	76,354	74,767	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	64,3	0,32	0,29	-
30.08.2024	0,256	77,993	76,345	24	24	0	0	0	0	1	0	68,2	64,9	0,32	0,29	-
31.08.2024	0,215	76,877	75,256	24	24	0	0	0	0	1	128	68,2	65,4	0,32	0,29	-
01.09.2024	0,237	74,981	73,422	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	64,4	0,32	0,29	-
02.09.2024	0,244	74,466	72,953	24	24	0	0	0	0	1	0	66,8	63,4	0,32	0,29	-
03.09.2024	0,27	75,042	73,487	24	24	0	0	0	0	1	128	67,6	63,9	0,32	0,29	-
04.09.2024	0,246	81,518	79,791	24	24	0	0	0	0	3	0	68,4	65,3	0,32	0,28	-
05.09.2024	0,255	77,952	76,354	24	24	0	0	0	0	1	0	67,1	63,8	0,33	0,29	-
06.09.2024	0,228	78,971	77,339	24	24	0	0	0	0	1	0	67,4	64,5	0,32	0,29	-
07.09.2024	0,23	79,734	78,06	24	24	0	0	0	0	1	0	68	65,1	0,32	0,29	-
08.09.2024	0,217	77,334	75,74	24	24	0	0	0	0	1	0	67,3	64,5	0,32	0,29	-
09.09.2024	0,252	74,006	72,494	24	24	0	0	0	0	1	0	67	63,5	0,32	0,29	-
10.09.2024	0,221	67,53	66,142	24	24	0	0	0	0	1	0	67,2	63,9	0,32	0,29	-
11.09.2024	0,231	66,113	64,768	24	24	0	0	0	0	1	0	66,9	63,4	0,32	0,3	-
12.09.2024	0,294	64,352	63,062	24	24	0	0	0	0	1	0	66,3	61,6	0,32	0,3	-
13.09.2024	0,25	65,613	64,271	24	24	0	0	0	0	1	0	67,1	63,2	0,32	0,3	-
14.09.2024	0,236	64,605	63,291	24	24	0	0	0	0	1	0	66,8	63,1	0,32	0,3	-
15.09.2024	0,253	63,807	62,511	24	24	0	0	0	0	1	0	66,8	62,8	0,32	0,3	-
16.09.2024	0,262	63,975	62,679	24	24	0	0	0	0	1	0	66,7	62,5	0,32	0,3	-
17.09.2024	0,295	64,643	63,315	24	24	0	0	0	0	1	0	67,2	62,5	0,32	0,3	-
18.09.2024	0,247	64,572	63,245	24	24	0	0	0	0	1	0	67,2	63,3	0,32	0,3	-
19.09.2024	0,274	64,515	63,196	24	24	0	0	0	0	1	0	67	62,7	0,32	0,3	-
20.09.2024	0,272	65,239	63,901	24	24	0	0	0	0	1	0	67,2	62,9	0,32	0,3	-
Итого:	7,556	2240,77	2194,534	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,556															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	67,521	10378,208	10162,895	2964,19	0
20.09.2024	75,077	12618,978	12357,428	3708,19	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:26:31