

#148638#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Региональный перинатальный центр, ГАУ
Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)
1132
7537
ТЕМ104-1
1122983
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,165	55,875	54,719	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	64,6	0,29	0,29	-
22.08.2025	0,184	56,383	55,211	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	64,4	0,3	0,3	-
23.08.2025	0,176	54,844	53,711	24	24	0	0	0	0	1	0	67,3	64,1	0,3	0,3	-
24.08.2025	0,157	54,086	52,992	24	24	0	0	0	0	1	0	66,5	63,6	0,3	0,3	-
25.08.2025	0,185	52,992	52,055	24	24	0	0	0	0	1	0	61,8	58,3	0,3	0,3	-
26.08.2025	0,2	54,711	53,586	24	24	0	0	0	0	1	0	67,2	63,4	0,3	0,3	-
27.08.2025	0,21	53,492	52,414	24	24	0	0	0	0	1	0	66,7	62,7	0,3	0,3	-
28.08.2025	0,212	54,914	53,805	24	24	0	0	0	0	1	0	66,6	62,7	0,3	0,3	-
29.08.2025	0,203	55,797	54,648	24	24	0	0	0	0	1	0	67,2	63,4	0,3	0,3	-
30.08.2025	0,161	55,859	54,719	24	24	0	0	0	0	1	0	67,2	64,2	0,3	0,3	-
31.08.2025	0,162	55,586	54,43	24	24	0	0	0	0	1	0	67,4	64,4	0,3	0,3	-
01.09.2025	0,201	56,547	55,383	24	24	0	0	0	0	1	0	67,4	63,7	0,3	0,3	-
02.09.2025	0,192	53,555	52,469	24	24	0	0	0	0	1	0	67	63,3	0,3	0,3	-
03.09.2025	0,156	56,266	55,102	24	24	0	0	0	0	3	0	67,2	64,3	0,3	0,3	-
04.09.2025	0,208	61,586	60,297	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	64,6	0,3	0,3	-
05.09.2025	0,219	65,883	64,484	24	24	0	0	0	0	1	0	68,4	65	0,31	0,3	-
06.09.2025	0,15	65,125	63,758	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	65,8	0,31	0,3	-
07.09.2025	0,157	63,352	62,016	24	24	0	0	0	0	1	0	68	65,5	0,31	0,3	-
08.09.2025	0,184	66,336	64,914	24	24	0	0	0	0	1	0	68,7	65,9	0,31	0,3	-
09.09.2025	0,244	64,531	63,18	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	64,2	0,31	0,3	-
10.09.2025	0,207	63,641	62,312	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	64,4	0,3	0,3	-
11.09.2025	0,219	62,516	61,219	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	64,1	0,31	0,3	-
12.09.2025	0,217	62,688	61,367	24	24	0	0	0	0	1	0	68,1	64,6	0,3	0,3	-
13.09.2025	0,175	63,125	61,789	24	24	0	0	0	0	1	0	68,2	65,4	0,3	0,3	-
14.09.2025	0,128	61,578	60,297	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	65,5	0,3	0,3	-
15.09.2025	0,205	63,352	62,039	24	24	0	0	0	0	1	0	67,8	64,5	0,3	0,3	-
16.09.2025	0,204	63,836	62,492	24	24	0	0	0	0	1	0	68	64,7	0,31	0,3	-
17.09.2025	0,211	62,758	61,453	24	24	0	0	0	0	1	128	67,7	64,3	0,31	0,3	-
18.09.2025	0,197	63,914	62,586	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	64,6	0,31	0,3	-
19.09.2025	0,201	63,984	62,625	24	24	0	0	0	0	1	0	68,3	65,1	0,31	0,3	-
20.09.2025	0,155	57,234	56,047	24	24	0	0	0	0	1	0	67,5	64,7	0,31	0,3	-
Итого:	5,845	1846,346	1808,119	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,845															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	1193,992	81800,094	79970,344	11724,13	0
20.09.2025	1199,837	83646,438	81778,461	12468,13	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:33:40