

#116648#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Автобаза правительства КО, ГБУ КО
Адрес потребителя Советский проспект 21, Калининград
Номер абонента 6120
Порядковый номер 6239
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1121666
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	2,203	76,838	74,924	24	24	0	0	0	0	0	0	74,9	45,5	0,42	0,37	-
22.01.2025	2,233	76,893	74,959	24	24	0	0	0	0	0	0	75,3	45,6	0,42	0,37	-
23.01.2025	2,218	76,516	74,602	24	24	0	0	0	0	0	0	75	45,3	0,42	0,37	-
24.01.2025	2,074	76,816	75,037	24	24	0	0	0	0	0	0	72	44,3	0,42	0,37	-
25.01.2025	1,982	77,318	75,609	24	24	0	0	0	0	0	0	70,1	43,9	0,42	0,37	-
26.01.2025	1,95	77,639	75,941	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	44	0,42	0,37	-
27.01.2025	1,618	64,824	63,42	20	20	0	0	0	0	0	0	69,4	43,9	0,42	0,37	-
28.01.2025	0,006	0,236	0,23	0,07	0,07	0	0	0	0	0	128	69,4	43,9	0,42	0,37	-
29.01.2025	0,842	34,738	33,982	10,61	10,61	0	0	0	0	0	128	69,5	44,7	0,42	0,37	-
30.01.2025	0,987	40,729	39,879	12,81	12,81	0	0	0	0	0	128	67,8	43,1	0,42	0,37	-
31.01.2025	1,386	55,562	54,363	17,53	17,53	0	0	0	0	0	128	69,2	43,7	0,42	0,37	-
01.02.2025	1,968	76,344	74,625	24	24	0	0	0	0	0	128	70,8	44,5	0,42	0,37	-
02.02.2025	2,059	76,584	74,768	24	24	0	0	0	0	0	0	72,8	45,3	0,42	0,37	-
03.02.2025	2,162	76,537	74,66	23,94	23,94	0	0	0	0	0	0	74,3	45,3	0,42	0,37	-
04.02.2025	2,085	76,887	75,107	24	24	0	0	0	0	0	128	71,9	44,1	0,42	0,37	-
05.02.2025	2,093	76,828	75,037	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	44,3	0,42	0,37	-
06.02.2025	1,987	76,854	75,156	24	24	0	0	0	0	0	0	70	43,6	0,42	0,37	-
07.02.2025	2,111	76,566	74,756	24	24	0	0	0	0	0	0	72,8	44,6	0,42	0,37	-
08.02.2025	2,331	76,045	74,023	24	24	0	0	0	0	0	0	77,6	46,2	0,42	0,37	-
09.02.2025	2,379	75,814	73,73	24	24	0	0	0	0	0	0	79,2	47	0,41	0,37	-
10.02.2025	2,47	75,045	72,914	24	24	0	0	0	0	0	0	80,6	46,8	0,41	0,37	-
11.02.2025	2,482	74,504	72,371	24	24	0	0	0	0	0	0	81	46,7	0,41	0,37	-
12.02.2025	2,502	75,713	73,564	24	24	0	0	0	0	0	0	80,6	46,6	0,41	0,37	-
13.02.2025	2,467	76,898	74,754	24	24	0	0	0	0	0	0	79,8	46,8	0,41	0,37	-
14.02.2025	2,427	77,346	75,23	24	24	0	0	0	0	0	0	78,9	46,7	0,41	0,37	-
15.02.2025	2,454	78,816	76,645	24	24	0	0	0	0	0	0	79,3	47,3	0,42	0,37	-
16.02.2025	2,546	82,623	80,307	24	24	0	0	0	0	0	0	80,1	48,4	0,42	0,37	-
17.02.2025	2,502	80,48	78,256	24	24	0	0	0	0	0	0	79,5	47,5	0,43	0,37	-
18.02.2025	2,395	77,934	75,861	24	24	0	0	0	0	0	0	77,7	46,1	0,42	0,37	-
19.02.2025	2,409	78,213	76,129	24	24	0	0	0	0	0	0	77,8	46,1	0,42	0,37	-
20.02.2025	2,507	78,248	76,059	24	24	0	0	0	0	0	0	80	47,1	0,42	0,37	-
Итого:	63,835	2202,388	2146,898	684,96	684,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,835															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 684,96

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	535,748	20615,629	20135,902	10728,62	0
20.02.2025	599,582	22818,018	22282,803	11413,58	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 9:47:37