

#12260#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Автобаза правительства КО, ГБУ КО
Адрес потребителя Советский проспект 21, Калининград
Номер абонента 6120
Порядковый номер 6239
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1121666
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	1,848	56,183	54,788	24	24	0	0	0	0	0	0	74,6	40,9	0,28	0,23	4,5
22.02.2021	1,814	56,319	54,93	24	24	0	0	0	0	0	0	74,4	41,4	0,28	0,23	4,6
23.02.2021	1,777	56,225	54,862	24	24	0	0	0	0	0	0	73,6	41,3	0,28	0,23	4,6
24.02.2021	1,712	56,759	55,432	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	41,3	0,29	0,23	8,2
25.02.2021	1,609	56,964	55,7	24	24	0	0	0	0	0	0	70,1	41,2	0,29	0,23	10,7
26.02.2021	1,588	56,149	54,908	24	24	0	0	0	0	0	0	70	41,1	0,29	0,23	4,9
27.02.2021	1,598	55,611	54,38	24	24	0	0	0	0	0	0	70	40,6	0,29	0,23	3,2
28.02.2021	1,664	55,657	54,366	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	41,2	0,28	0,23	3
01.03.2021	1,727	55,775	54,448	24	24	0	0	0	0	0	0	72,9	41,2	0,28	0,23	2,5
02.03.2021	1,709	55,812	54,513	24	24	0	0	0	0	0	0	72	40,7	0,28	0,23	3,2
03.03.2021	1,813	56,542	55,134	24	24	0	0	0	0	0	0	74,8	41,9	0,28	0,23	1,3
04.03.2021	1,785	56,222	54,836	24	24	0	0	0	0	0	0	74,3	41,8	0,28	0,23	1,3
05.03.2021	1,89	56,229	54,762	24	24	0	0	0	0	0	0	76,8	42,3	0,28	0,23	-0,7
06.03.2021	1,871	56,184	54,726	24	24	0	0	0	0	0	0	76,5	42,3	0,28	0,23	1,4
07.03.2021	1,786	56,151	54,764	24	24	0	0	0	0	0	0	74,4	41,8	0,28	0,23	1,7
08.03.2021	1,853	55,927	54,494	24	24	0	0	0	0	0	0	76	42	0,29	0,23	0
09.03.2021	1,996	56,626	55,066	24	24	0	0	0	0	0	0	79,2	43	0,28	0,23	-1,7
10.03.2021	1,951	56,671	55,139	24	24	0	0	0	0	0	0	78,3	43	0,28	0,23	-0,7
11.03.2021	1,902	56,364	54,883	24	24	0	0	0	0	0	0	77,1	42,4	0,28	0,23	-0,8
12.03.2021	1,744	56,534	55,192	24	24	0	0	0	0	0	0	72,8	41,2	0,28	0,23	4,6
13.03.2021	1,637	56,107	54,871	24	24	0	0	0	0	0	0	69,8	40	0,29	0,23	4,9
14.03.2021	1,592	55,588	54,396	24	24	0	0	0	0	0	0	68,8	39,6	0,29	0,23	3,7
15.03.2021	1,615	55,53	54,328	24	24	0	0	0	0	0	0	69,1	39,4	0,29	0,23	3,2
16.03.2021	1,618	55,881	54,661	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	39,9	0,29	0,23	2,5
17.03.2021	1,638	55,544	54,314	24	24	0	0	0	0	0	0	70	39,9	0,29	0,23	1,6
18.03.2021	1,682	55,635	54,374	24	24	0	0	0	0	0	0	70,9	40	0,29	0,23	1
19.03.2021	1,792	55,76	54,419	24	24	0	0	0	0	0	0	73,3	40,4	0,29	0,23	-1,1
20.03.2021	1,866	56,3	54,868	24	24	0	0	0	0	0	0	75,7	41,7	0,29	0,23	-
Итого:	49,077	1571,249	1533,554	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,077															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2021	532,451	16882,705	16479,506	11522,37	0
20.03.2021	581,527	18453,953	18013,06	12194,37	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2021 16:26:45