

#116476#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Чекистов 10, Калининград
Номер абонента 3345
Порядковый номер 8958
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112449
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	12,869	0	174,386	0	0	169,841	0	0	24	0	76,8	58,8	0,38	0,36	-
22.01.2025	13,007	0	173,917	0	0	169,337	0	0	24	0	77,3	59	0,38	0,36	-
23.01.2025	12,745	0	172,73	0	0	168,209	0	0	24	0	77	58,9	0,38	0,36	-
24.01.2025	12,029	0	174,556	0	0	170,321	0	0	24	0	73,9	57	0,38	0,36	-
25.01.2025	10,963	0	175,702	0	0	171,641	0	0	24	0	71,9	56,6	0,38	0,36	-
26.01.2025	10,745	0	177,227	0	0	173,175	0	0	24	0	71,4	56,6	0,39	0,36	-
27.01.2025	11,217	0	178,994	0	0	174,938	0	0	24	0	71,1	55,8	0,39	0,36	-
28.01.2025	11,364	0	185,285	0	0	181,042	0	0	24	0	71,4	56,4	0,39	0,36	-
29.01.2025	11,218	0	183,101	0	0	178,947	0	0	24	0	71,1	56,1	0,39	0,36	-
30.01.2025	9,933	0	167,244	0	0	163,776	0	0	24	0	67,6	53,1	0,38	0,36	-
31.01.2025	11,158	0	177,038	0	0	173,021	0	0	24	0	71,1	55,7	0,38	0,36	-
01.02.2025	11,032	0	173,19	0	0	169,098	0	0	24	0	72,7	57,1	0,38	0,36	-
02.02.2025	11,552	0	173,809	0	0	169,504	0	0	24	0	74,7	58,5	0,38	0,36	-
03.02.2025	12,537	0	175,355	0	0	170,85	0	0	24	0	76,2	58,7	0,38	0,36	-
04.02.2025	12,036	0	176,686	0	0	172,41	0	0	24	0	73,7	57,1	0,38	0,36	-
05.02.2025	12,216	0	174,274	0	0	170,025	0	0	24	0	74	56,9	0,38	0,36	-
06.02.2025	11,632	0	176,348	0	0	172,276	0	0	24	0	71,8	55,7	0,38	0,36	-
07.02.2025	12,513	0	175,916	0	0	171,566	0	0	24	0	74,6	57,2	0,38	0,36	-
08.02.2025	13,097	0	172,441	0	0	167,648	0	0	24	0	79,7	61,1	0,38	0,35	-
09.02.2025	13,444	0	171,49	0	0	166,555	0	0	24	0	81,3	62,1	0,38	0,35	-
10.02.2025	14,556	0	170,322	0	0	165,254	0	0	24	0	82,8	61,8	0,38	0,35	-
11.02.2025	14,752	0	168,811	0	0	163,743	0	0	24	0	83,2	61,8	0,38	0,35	-
12.02.2025	14,82	0	168,88	0	0	163,845	0	0	24	0	82,9	61,3	0,38	0,35	-
13.02.2025	14,835	0	187,005	0	0	181,538	0	0	24	0	82,1	62,6	0,38	0,35	-
14.02.2025	14,497	0	192,334	0	0	186,82	0	0	24	0	81,1	62,6	0,39	0,35	-
15.02.2025	13,883	0	191,606	0	0	186,065	0	0	24	0	81,5	63,7	0,39	0,35	-
16.02.2025	14,188	0	200,932	0	0	195,031	0	0	24	0	82,2	64,9	0,4	0,36	-
17.02.2025	14,684	0	198,831	0	0	193,055	0	0	24	0	81,7	63,5	0,39	0,35	-
18.02.2025	13,903	0	192,333	0	0	186,963	0	0	24	0	79,9	62,1	0,39	0,35	-
19.02.2025	14,063	0	191,382	0	0	186,033	0	0	24	0	79,9	61,9	0,39	0,35	-
20.02.2025	14,57	0	190,82	0	0	185,204	0	0	24	0	82,2	63,5	0,39	0,35	-
Итого:	396,058	0	5562,945	0	0	5417,731	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,597														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	1397,689	30900,768	0	0	30178,597	0	0	7038	99
20.02.2025	1793,746	36463,715	0	0	35596,331	0	0	7782	99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 12:31:21