

#73554#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/02/24г.-25/02/24г.

Абонент:чекистов 10

Адрес: ДС № 127

Договор N:000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=

т.сут Мгвс=

т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 20112449, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD486

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.02.24 23	70,89	50,46	20,44	6,26	5,63	123,979	121,195	2,479	24	0	
22.02.24 23	71,3	51,31	19,99	6,28	5,65	127,994	125,09	2,503	24	0	
23.02.24 23	71,39	53,18	18,22	6,29	5,64	131,845	128,847	2,35	24	0	
24.02.24 23	71,28	52,96	18,32	6,28	5,65	129,05	126,124	2,313	24	0	
25.02.24 23	71,49	53,07	18,42	6,27	5,64	128,281	125,354	2,311	24	0	
Итого/Средн	71,27	52,21	19,06	6,28	5,64	641,149	626,61	11,956	120	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.02.24 23	160211,589	156310,655	2137,102	30951	67
25.02.24 23	160852,738	156937,264	2149,058	31071	67
Итого	641,149	626,61	11,956	120	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/02/24г.-21/03/24г.

Абонент:чекистов 10

Адрес: _____

Договор N:000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=

т.сут Мгвс=

т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 20112449, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD486

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.02.24 23	71,27	51,93	19,34	6,26	5,62	130,717	127,759	2,473	24	0	
27.02.24 23	71,5	52,16	19,34	6,27	5,61	132,594	129,573	2,509	24	0	

28.02.24 23	71,34	51,2	20,15	6,27	5,62	109,384	106,896	2,156	24	0
29.02.24 23	71,39	49,96	21,43	6,27	5,62	96,864	94,664	2,03	24	0
01.03.24 23	71,38	49,97	21,41	6,31	5,62	100,955	98,661	2,114	24	0
02.03.24 23	71,3	51,52	19,78	6,32	5,64	99,88	97,614	1,932	24	0
03.03.24 23	71,29	51,56	19,73	6,31	5,65	98,734	96,493	1,906	24	0
04.03.24 23	71,33	49,44	21,89	6,28	5,65	95,74	93,565	2,05	24	0
05.03.24 23	71,44	49,68	21,76	6,28	5,66	105,213	102,817	2,239	24	0
06.03.24 23	72,25	50,35	21,9	6,26	5,67	110,528	107,959	2,366	24	0
07.03.24 23	74,93	52,21	22,71	6,26	5,67	112,179	109,395	2,487	24	0
08.03.24 23	74,87	53,46	21,41	6,26	5,68	111,191	108,436	2,324	24	0
09.03.24 23	76,44	54,45	21,99	6,25	5,67	111,723	108,852	2,396	24	0
10.03.24 23	75,4	53,53	21,87	6,25	5,67	109,82	107,062	2,344	24	0
11.03.24 23	73,2	51,01	22,19	6,25	5,66	110,686	108,052	2,399	24	0
12.03.24 23	72,09	51,66	20,43	6,25	5,66	136,344	133,185	2,724	24	0
13.03.24 23	71,8	52,07	19,73	5,69	5,15	125,745	122,858	2,427	24	0
14.03.24 23	71,46	51,15	20,31	6,27	5,65	114,65	112,038	2,277	24	0
15.03.24 23	71,17	50,58	20,6	6,3	5,64	94,706	92,566	1,908	24	0
16.03.24 23	71,17	51,96	19,21	6,3	5,65	94,332	92,201	1,773	24	0
17.03.24 23	72,3	51,84	20,45	6,25	5,68	87,974	85,93	1,759	24	0
18.03.24 23	74,39	50,76	23,62	6,24	5,67	88,449	86,281	2,04	24	0
19.03.24 23	73,61	50,8	22,81	6,24	5,66	99,571	97,178	2,219	24	0
20.03.24 23	72,66	51,05	21,61	6,23	5,67	120,001	117,18	2,534	24	0
21.03.24 23	71,59	51,72	19,88	6,24	5,66	132,6	129,578	2,578	24	0
Итого/Средн	72,46	51,49	20,97	6,24	5,63	2730,579	2666,794	55,966	600	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qгв	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
25.02.24 23	160852,738	156937,264	2149,058	31071	67
21.03.24 23	163583,316	159604,058	2205,024	31671	67
Итого	2730,579	2666,794	55,966	600	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



проверено с сайта