

#74982#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.03.2024 по 21.03.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР  
Чекистов 10, Калининград  
3345

Заводской номер счётчика 20112449	Показания прибора, ГДж 21.03.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9231,994	9221,201	10.793	2.578

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*отч 22.03.24 по в.  
(расчет по 21.03, по в с 23.03)*



#74981#

Отчёт за период с 20.03.2024 по 21.03.2024.

Номер абонента 3345  
Порядковый номер 8958  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 20112449  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 01.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, ГДж	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2024	-	10,793	0	132,6	0	0	129,578	0	0	24	0	71,6	51,7	0,61	0,56
Итого:	-	10,793	0	132,6	0	0	129,578	0	0	24	0	71,6	51,7	0,61	0,56

Общее время работы системы 24 час.

Период нормальной работы системы 24 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	9221,201	163450,716	0	0	159474,48	0	0	31647	67
21.03.2024	9231,994	163583,316	0	0	159604,058	0	0	31671	67

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_