

#296689#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР
Чекистов 10, Калининград
3345
8958
ТВ7 (АСЦП)
20112449
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	7,43	0	127,474	0	0	124,438	0	0	24	0	73	58,8	0,4	0,36	-
22.03.2026	7,445	0	128,906	0	0	125,846	0	0	24	0	73	58,9	0,4	0,36	-
23.03.2026	7,934	0	134,074	0	0	130,892	0	0	24	0	72,9	58,5	0,4	0,36	-
24.03.2026	8,117	0	136,991	0	0	133,726	0	0	24	0	73,1	58,6	0,4	0,35	-
25.03.2026	7,013	0	128,307	0	0	125,268	0	0	24	0	72,9	59,5	0,4	0,35	-
26.03.2026	5,726	0	110,99	0	0	108,356	0	0	24	0	73	60,4	0,4	0,35	-
27.03.2026	7,592	0	125,664	0	0	122,695	0	0	24	0	72,7	58	0,4	0,36	-
28.03.2026	8,22	0	138,11	0	0	134,823	0	0	24	0	73	58,5	0,4	0,36	-
29.03.2026	8,106	0	139,53	0	0	136,225	0	0	24	0	72,8	58,6	0,4	0,36	-
30.03.2026	8,549	0	141,117	0	0	137,777	0	0	24	0	72,9	58,1	0,4	0,36	-
31.03.2026	7,507	0	125,756	0	0	122,787	0	0	24	0	72,7	58,1	0,4	0,36	-
01.04.2026	7,024	0	115,747	0	0	113,003	0	0	24	0	72,9	58,1	0,4	0,36	-
02.04.2026	7,042	0	114,546	0	0	111,841	0	0	24	0	72,7	57,7	0,4	0,36	-
03.04.2026	6,947	0	114,509	0	0	111,8	0	0	24	0	72,8	58	0,4	0,36	-
04.04.2026	6,497	0	113,804	0	0	111,132	0	0	24	0	72,5	58,5	0,4	0,36	-
05.04.2026	6,668	0	117,351	0	0	114,57	0	0	24	0	72,9	59	0,4	0,36	-
06.04.2026	6,911	0	115,811	0	0	113,092	0	0	24	0	72,5	57,9	0,4	0,36	-
07.04.2026	6,961	0	115,07	0	0	112,349	0	0	24	0	72,8	58	0,4	0,36	-
08.04.2026	7,731	0	119,665	0	0	116,85	0	0	24	0	72,6	56,8	0,4	0,36	-
09.04.2026	8,082	0	122,329	0	0	119,426	0	0	24	0	73	56,8	0,39	0,36	-
10.04.2026	7,987	0	123,454	0	0	120,544	0	0	24	0	72,6	56,8	0,4	0,36	-
11.04.2026	7,645	0	127,275	0	0	124,251	0	0	24	0	72,9	58,3	0,4	0,36	-
12.04.2026	7,629	0	130,587	0	0	127,496	0	0	24	0	72,8	58,5	0,4	0,36	-
13.04.2026	8,144	0	133,201	0	0	130,028	0	0	24	0	73,1	58,1	0,4	0,36	-
14.04.2026	7,951	0	134,275	0	0	131,154	0	0	24	0	72	57,6	0,4	0,36	-
15.04.2026	7,133	0	126,885	0	0	124,127	0	0	24	0	69,3	55,6	0,39	0,35	-
16.04.2026	8,165	0	133,062	0	0	129,923	0	0	24	0	72,7	57,7	0,4	0,36	-
17.04.2026	8,188	0	134,117	0	0	130,939	0	0	24	0	72,9	58	0,39	0,35	-
18.04.2026	7,701	0	133,806	0	0	130,64	0	0	24	0	72,8	58,7	0,4	0,35	-
19.04.2026	7,641	0	136,61	0	0	133,377	0	0	24	0	72,7	59,1	0,4	0,35	-
20.04.2026	8,035	0	135,803	0	0	132,598	0	0	24	0	72,7	58,3	0,4	0,36	-
Итого:	233,721	0	3934,826	0	0	3841,973	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,823														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	4454,721	88385,38	0	0	86214,173	0	0	17212	101
20.04.2026	4688,444	92320,209	0	0	90056,146	0	0	17956	101

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 10:07:00