

#77894#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 01.04.2024 по 20.04.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР  
Чекистов 10, Калининград  
3345

Заводской номер счётчика 20112449	Показания прибора, ГДж 20.04.2024	Предыдущие показания, ГДж 01.04.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	94,792	0	94.792	22.641

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#77893#

Отчёт за период с 01.04.2024 по 20.04.2024.

Номер абонента 3345  
 Порядковый номер 8958  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 20112449  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 23.04.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
02.04.2024	-	0,36	0	27,417	0	0	26,787	0	0	8	16	71,6	68,4	0,43	0,35
03.04.2024	-	5,623	0	101,961	0	0	99,518	0	0	24	0	73,3	59,9	0,4	0,36
04.04.2024	-	8,862	0	126,229	0	0	123,209	0	0	24	0	73,2	56,1	0,4	0,36
05.04.2024	-	5,133	0	81,171	0	0	79,311	0	0	24	0	71,6	56,1	0,38	0,36
06.04.2024	-	1,266	0	25,349	0	0	24,772	0	0	24	0	71,2	59	0,36	0,35
07.04.2024	-	1,282	0	25,964	0	0	25,372	0	0	24	0	71,3	59,3	0,36	0,35
08.04.2024	-	4,825	0	79,441	0	0	77,618	0	0	24	0	71,5	56,7	0,39	0,35
09.04.2024	-	3,55	0	83,302	0	0	81,406	0	0	24	0	71,3	60,9	0,39	0,35
10.04.2024	-	1,738	0	63,969	0	0	62,514	0	0	24	0	71,2	64,6	0,36	0,33
11.04.2024	-	1,563	0	67,507	0	0	65,931	0	0	24	0	72,2	66,5	0,34	0,3
12.04.2024	-	1,506	0	69,125	0	0	67,468	0	0	24	0	73,3	67,9	0,33	0,29
13.04.2024	-	0,926	0	67,459	0	0	65,837	0	0	24	0	73,5	70,1	0,33	0,29
14.04.2024	-	0,933	0	66,799	0	0	65,195	0	0	24	0	73,3	69,9	0,33	0,29
15.04.2024	-	4,109	0	91,114	0	0	88,922	0	0	24	0	73,4	62,4	0,33	0,29
16.04.2024	-	9,548	0	141,997	0	0	138,568	0	0	24	0	73,6	57,2	0,33	0,29
17.04.2024	-	11,318	0	166,739	0	0	162,703	0	0	24	0	73,6	57	0,32	0,29
18.04.2024	-	10,812	0	167,768	0	0	163,872	0	0	24	0	72	56,3	0,35	0,32
19.04.2024	-	11,138	0	183,905	0	0	179,691	0	0	24	0	71,4	56,7	0,39	0,36
20.04.2024	-	10,299	0	176,989	0	0	172,929	0	0	24	0	71,4	57,2	0,39	0,36
Итого:	-	94,791	0	1814,205	0	0	1771,623	0	0	440	16	72,31	61,17	0,36	0,33

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 440 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	81
20.04.2024	94,792	1814,205	0	0	1771,625	0	0	440	97

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_