

#88254#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Чекистов 10, Калининград
Номер абонента 3345
Порядковый номер 8958
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112449
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.05.2024	0,942	0	103,639	0	0	101,17	0	0	24	0	73,1	70,9	0,38	0,29	-
20.05.2024	1,418	0	105,863	0	0	103,337	0	0	24	0	73,2	70	0,38	0,29	-
21.05.2024	1,401	0	106,004	0	0	103,477	0	0	24	0	73,1	69,9	0,38	0,29	-
22.05.2024	1,321	0	103,04	0	0	100,589	0	0	24	0	73	69,8	0,37	0,29	-
23.05.2024	1,363	0	104,486	0	0	101,995	0	0	24	0	73,1	70	0,38	0,29	-
24.05.2024	1,275	0	103,125	0	0	100,672	0	0	24	0	73,1	70,1	0,37	0,28	-
25.05.2024	0,929	0	99,304	0	0	96,931	0	0	24	0	73,2	70,9	0,37	0,28	-
26.05.2024	0,924	0	101,146	0	0	98,725	0	0	24	0	73,2	71	0,37	0,28	-
27.05.2024	1,362	0	106,425	0	0	103,891	0	0	24	0	73,1	70	0,38	0,29	-
28.05.2024	1,229	0	105,332	0	0	102,82	0	0	24	0	73,1	70,3	0,38	0,29	-
29.05.2024	1,306	0	92,081	0	0	89,942	0	0	24	0	72	68,6	0,38	0,31	-
30.05.2024	1,229	0	91,265	0	0	89,19	0	0	24	0	71,2	67,9	0,39	0,33	-
31.05.2024	1,324	0	92,46	0	0	90,353	0	0	24	0	71,3	67,8	0,39	0,33	-
01.06.2024	0,899	0	89,644	0	0	87,6	0	0	24	0	71,3	68,9	0,39	0,32	-
02.06.2024	0,917	0	89,37	0	0	87,332	0	0	24	0	71,3	68,8	0,39	0,32	-
03.06.2024	1,243	0	91,022	0	0	88,942	0	0	24	0	71,3	68	0,39	0,33	-
04.06.2024	1,335	0	97,345	0	0	95,14	0	0	24	0	71,1	67,8	0,39	0,32	-
05.06.2024	1,221	0	91,485	0	0	89,394	0	0	24	0	71,4	68,1	0,39	0,32	-
06.06.2024	1,341	0	92,18	0	0	90,074	0	0	24	0	71,4	67,9	0,39	0,32	-
07.06.2024	1,236	0	91,569	0	0	89,486	0	0	24	0	71,2	68	0,39	0,32	-
08.06.2024	0,917	0	89,491	0	0	87,458	0	0	24	0	71,2	68,7	0,39	0,32	-
09.06.2024	0,915	0	89,493	0	0	87,459	0	0	24	0	71,2	68,8	0,39	0,32	-
10.06.2024	1,33	0	91,955	0	0	89,855	0	0	24	0	71,4	67,9	0,39	0,32	-
11.06.2024	1,171	0	93,965	0	0	91,89	0	0	24	0	70	67	0,37	0,3	-
12.06.2024	0,941	0	100,46	0	0	98,165	0	0	24	0	71,5	69,2	0,37	0,28	-
13.06.2024	1,257	0	103,975	0	0	101,6	0	0	24	0	71,4	68,5	0,37	0,29	-
14.06.2024	1,33	0	106,512	0	0	104,077	0	0	24	0	71,4	68,4	0,37	0,29	-
15.06.2024	0,945	0	103,262	0	0	100,903	0	0	24	0	71,4	69,2	0,38	0,29	-
16.06.2024	0,931	0	101,585	0	0	99,276	0	0	24	0	71,2	69	0,37	0,29	-
17.06.2024	1,23	0	104,63	0	0	102,232	0	0	24	0	71,4	68,6	0,37	0,29	-
18.06.2024	1,301	0	109,219	0	0	106,741	0	0	24	0	71,1	68,2	0,38	0,29	-
19.06.2024	1,24	0	104,904	0	0	102,502	0	0	24	0	71,4	68,6	0,37	0,29	-
20.06.2024	1,34	0	106,41	0	0	104,004	0	0	24	0	71	67,9	0,37	0,29	-
Итого:	39,063	0	3262,646	0	0	3187,222	0	0	792	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,33														

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.05.2024	183,286	4757,815	0	0	4646,021	0	0	1112	97
20.06.2024	222,348	8020,461	0	0	7833,243	0	0	1904	97

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2024 16:05:36