

#133772#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР
Чекистов 10, Калининград
3345
8958
ТВ7 (ASCII)
20112449
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	3,109	0	112,579	0	0	109,969	0	0	24	0	72	65,2	0,36	0,27	-
22.05.2025	2,927	0	107,988	0	0	105,505	0	0	24	0	71,5	64,9	0,37	0,29	-
23.05.2025	2,132	0	100,231	0	0	97,938	0	0	24	0	71,5	66,3	0,37	0,29	-
24.05.2025	1,194	0	91,3	0	0	89,215	0	0	24	0	71,4	68,2	0,36	0,29	-
25.05.2025	1,205	0	92,555	0	0	90,427	0	0	24	0	71,6	68,4	0,37	0,29	-
26.05.2025	1,438	0	79,927	0	0	78,103	0	0	24	0	71,3	67	0,35	0,29	-
27.05.2025	1,336	0	98,875	0	0	96,606	0	0	24	0	71,5	68,3	0,36	0,29	-
28.05.2025	1,242	0	89,59	0	0	87,555	0	0	24	0	71,2	67,8	0,36	0,29	-
29.05.2025	1,223	0	89,641	0	0	87,609	0	0	24	0	71,1	67,8	0,36	0,3	-
30.05.2025	1,237	0	87,851	0	0	85,871	0	0	24	0	70,9	67,4	0,36	0,3	-
31.05.2025	0,76	0	82,482	0	0	80,711	0	0	24	0	68,9	66,7	0,36	0,31	-
01.06.2025	0,786	0	86,925	0	0	84,957	0	0	24	0	71,1	68,9	0,36	0,3	-
02.06.2025	1,219	0	91,226	0	0	89,146	0	0	24	0	71,3	68	0,36	0,3	-
03.06.2025	1,17	0	102,743	0	0	100,422	0	0	24	0	70,9	68,2	0,37	0,28	-
04.06.2025	1,23	0	94,244	0	0	92,114	0	0	24	0	70,9	67,7	0,36	0,29	-
05.06.2025	1,171	0	87,8	0	0	85,804	0	0	24	0	71,2	67,9	0,36	0,3	-
06.06.2025	1,186	0	88,585	0	0	86,571	0	0	24	0	71,2	68	0,36	0,3	-
07.06.2025	0,775	0	88,213	0	0	86,201	0	0	24	0	71,3	69,2	0,36	0,3	-
08.06.2025	0,771	0	87,529	0	0	85,551	0	0	24	0	70,9	68,8	0,36	0,3	-
09.06.2025	0,385	0	35,44	0	0	34,636	0	0	24	0	71,1	68,5	0,14	0,12	-
10.06.2025	0,107	0	7,856	0	0	7,706	0	0	24	0	63,7	61,1	0,04	0,05	-
11.06.2025	1,177	0	94,482	0	0	92,283	0	0	24	0	72,1	69	0,36	0,3	-
12.06.2025	0,818	0	103,433	0	0	101,062	0	0	24	0	71,5	69,6	0,36	0,28	-
13.06.2025	0,81	0	91,658	0	0	89,562	0	0	24	0	71,4	69,2	0,35	0,29	-
14.06.2025	0,804	0	80,066	0	0	78,221	0	0	24	0	71,7	69,3	0,35	0,3	-
15.06.2025	0,798	0	82,011	0	0	80,125	0	0	24	0	71,7	69,3	0,35	0,3	-
16.06.2025	1,196	0	84,149	0	0	82,209	0	0	24	0	71,8	68,3	0,35	0,3	-
17.06.2025	1,165	0	85,076	0	0	83,12	0	0	24	0	71,6	68,3	0,35	0,3	-
18.06.2025	1,155	0	85,528	0	0	83,551	0	0	24	0	71,8	68,5	0,35	0,29	-
19.06.2025	1,117	0	84,522	0	0	82,573	0	0	24	0	71,7	68,5	0,35	0,3	-
20.06.2025	1,156	0	85,146	0	0	83,18	0	0	24	0	71,8	68,5	0,35	0,3	-
Итого:	36,799	0	2679,651	0	0	2618,503	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,789														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	2419,545	48218,396	0	0	47077,856	0	0	9917	100
20.06.2025	2456,344	50898,048	0	0	49696,36	0	0	10661	100

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 11:49:18