

#6750#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Чекистов 10, Калининград
Номер абонента 3345
Порядковый номер 8958
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112449
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	1,079	0	82,264	0	0	80,319	0	0	24	0	72,8	69,7	0,48	0,31	-
22.07.2021	1,054	0	83,221	0	0	81,253	0	0	24	0	72,8	69,8	0,48	0,31	-
23.07.2021	1,092	0	83,637	0	0	81,666	0	0	24	0	72,7	69,5	0,48	0,31	-
24.07.2021	0,859	0	83,025	0	0	81,066	0	0	24	0	72,7	70,2	0,48	0,31	-
25.07.2021	0,878	0	83,791	0	0	81,813	0	0	24	0	72,8	70,3	0,49	0,31	-
26.07.2021	1,05	0	84,5	0	0	82,508	0	0	24	0	72,8	69,8	0,49	0,31	-
27.07.2021	1,057	0	84,353	0	0	82,367	0	0	24	0	72,7	69,7	0,49	0,31	-
28.07.2021	1,023	0	81,765	0	0	79,841	0	0	24	0	72,7	69,7	0,48	0,31	-
29.07.2021	1,032	0	77,299	0	0	75,477	0	0	24	0	72,7	69,5	0,47	0,31	-
30.07.2021	1,06	0	77,939	0	0	76,096	0	0	24	0	72,9	69,6	0,47	0,31	-
31.07.2021	0,831	0	77,41	0	0	75,586	0	0	24	0	72,7	70,1	0,47	0,31	-
01.08.2021	0,829	0	77,014	0	0	75,202	0	0	24	0	72,6	70	0,47	0,31	-
02.08.2021	1,012	0	78,831	0	0	76,966	0	0	24	0	72,9	69,7	0,47	0,31	-
03.08.2021	1,07	0	79,896	0	0	78,023	0	0	24	0	72,6	69,3	0,48	0,31	-
04.08.2021	1,089	0	77,826	0	0	75,991	0	0	24	0	72,7	69,3	0,49	0,33	-
05.08.2021	1,246	0	72,761	0	0	71,06	0	0	24	0	72,4	68,2	0,49	0,35	-
06.08.2021	1,243	0	72,2	0	0	70,515	0	0	24	0	72,3	68,1	0,49	0,34	-
07.08.2021	0,854	0	71,076	0	0	69,418	0	0	24	0	72,3	69,4	0,49	0,34	-
08.08.2021	0,861	0	71,681	0	0	70,003	0	0	24	0	72,4	69,5	0,48	0,33	-
09.08.2021	1,173	0	74,23	0	0	72,489	0	0	24	0	72,5	68,7	0,48	0,33	-
10.08.2021	1,211	0	72,798	0	0	71,088	0	0	24	0	72,5	68,5	0,48	0,33	-
11.08.2021	1,218	0	70,371	0	0	68,731	0	0	24	0	72,3	68,1	0,47	0,33	-
12.08.2021	1,173	0	67,775	0	0	66,194	0	0	24	0	72,4	68,2	0,47	0,33	-
13.08.2021	1,221	0	68,571	0	0	66,995	0	0	24	0	71,7	67,4	0,47	0,34	-
14.08.2021	0,833	0	71,289	0	0	69,618	0	0	24	0	72,6	69,8	0,48	0,33	-
15.08.2021	0,834	0	71,039	0	0	69,375	0	0	24	0	72,5	69,6	0,48	0,33	-
16.08.2021	1,135	0	70,899	0	0	69,232	0	0	24	0	72,7	68,8	0,48	0,33	-
17.08.2021	1,179	0	73,033	0	0	71,316	0	0	24	0	72,7	68,7	0,48	0,34	-
18.08.2021	1,214	0	82,175	0	0	80,314	0	0	24	0	71,1	67,5	0,48	0,31	-
19.08.2021	1,29	0	81,726	0	0	79,854	0	0	24	0	71,6	67,8	0,47	0,3	-
20.08.2021	1,234	0	80,085	0	0	78,206	0	0	24	0	72,5	68,8	0,47	0,3	-
Итого:	32,934	0	2384,48	0	0	2328,582	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,866														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	2452,35	37330,703	0	0	36404,028	0	0	8314	24
20.08.2021	2485,284	39715,182	0	0	38732,611	0	0	9058	24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2021 11:13:56