

#145096#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР
Чекистов 10, Калининград
3345
8958
ТВ7 (АССII)
20112449
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	1,113	0	84,056	0	0	82,119	0	0	24	0	71,7	68,5	0,35	0,3	-
22.07.2025	1,034	0	84,433	0	0	82,49	0	0	24	0	71,6	68,7	0,35	0,3	-
23.07.2025	1,097	0	87,027	0	0	85,025	0	0	24	0	71,6	68,6	0,35	0,3	-
24.07.2025	1,024	0	87,911	0	0	85,89	0	0	24	0	71,6	68,8	0,35	0,29	-
25.07.2025	1,071	0	82,439	0	0	80,556	0	0	24	0	71,3	68,1	0,34	0,3	-
26.07.2025	0,715	0	78,024	0	0	76,235	0	0	24	0	71,5	69,2	0,35	0,3	-
27.07.2025	0,733	0	81,569	0	0	79,705	0	0	23	1	71,4	69,2	0,35	0,3	-
28.07.2025	1,046	0	82,395	0	0	80,511	0	0	24	0	71,5	68,4	0,35	0,3	-
29.07.2025	1,044	0	98,122	0	0	95,902	0	0	24	0	71	68,4	0,35	0,28	-
30.07.2025	1,104	0	108,279	0	0	105,824	0	0	24	0	71,1	68,6	0,36	0,28	-
31.07.2025	1,121	0	117,891	0	0	115,2	0	0	24	0	71,3	69	0,37	0,27	-
01.08.2025	1,128	0	120,771	0	0	118,019	0	0	24	0	71,2	69	0,38	0,28	-
02.08.2025	0,76	0	120,216	0	0	117,478	0	0	24	0	71,3	69,8	0,39	0,28	-
03.08.2025	0,751	0	117,681	0	0	115,013	0	0	24	0	71,1	69,6	0,38	0,28	-
04.08.2025	1,082	0	121,043	0	0	118,288	0	0	24	0	71,2	69	0,38	0,28	-
05.08.2025	1,064	0	123,654	0	0	120,844	0	0	24	0	71,2	69,1	0,39	0,28	-
06.08.2025	1,076	0	121,003	0	0	118,243	0	0	24	0	71,3	69,1	0,38	0,28	-
07.08.2025	1,112	0	119,29	0	0	116,566	0	0	24	0	71,4	69,1	0,38	0,28	-
08.08.2025	1,087	0	117,564	0	0	114,884	0	0	24	0	71,2	69	0,38	0,28	-
09.08.2025	0,774	0	119,336	0	0	116,615	0	0	24	0	71,3	69,8	0,38	0,28	-
10.08.2025	0,771	0	118,588	0	0	115,877	0	0	24	0	71,4	69,9	0,38	0,28	-
11.08.2025	1,123	0	116,467	0	0	113,806	0	0	24	0	71,4	69,1	0,38	0,29	-
12.08.2025	1,043	0	97,15	0	0	94,933	0	0	24	0	71,3	68,7	0,36	0,29	-
13.08.2025	1,099	0	82,486	0	0	80,596	0	0	24	0	71,6	68,3	0,35	0,3	-
14.08.2025	0,962	0	71,591	0	0	69,947	0	0	24	0	71,5	68,3	0,32	0,28	-
15.08.2025	0,995	0	80,41	0	0	78,551	0	0	24	0	71,8	68,8	0,34	0,3	-
16.08.2025	0,739	0	78,331	0	0	76,53	0	0	24	0	71,6	69,3	0,34	0,3	-
17.08.2025	0,738	0	77,804	0	0	76,016	0	0	24	0	71,6	69,3	0,34	0,3	-
18.08.2025	1,044	0	80,055	0	0	78,204	0	0	24	0	71,8	68,6	0,34	0,3	-
19.08.2025	1,042	0	81,06	0	0	79,186	0	0	24	0	71,9	68,7	0,34	0,3	-
20.08.2025	1,057	0	78,025	0	0	76,227	0	0	24	0	71,7	68,4	0,34	0,3	-
Итого:	30,549	0	3034,671	0	0	2965,28	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,297														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	2484,977	53382,649	0	0	52124,552	0	0	11381	100
20.08.2025	2515,526	56417,32	0	0	55089,832	0	0	12124	101

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2025 10:10:08